



Przebudować część pomiarową w istniejącym złączu numer Z-44. Wypożyczyć część pomiarową w tablicy licznikowej, listwę zaciskową oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z pkt. 9.2

TYP zabezpieczenia

Włącznik nadmiarowo - prądowy bez czonu zwarcowego (ogranicznik mocy) 50A

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego / przyłącza.