



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: Zakup zasilaczy buforowych, mierników doziemienia MD-08 i sond temperaturowych ST-01 - MEDCOM

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

- Cezary Olejniczak, Tel: +48 24 202 16 59, email: Cezary.Olejniczak@anwil.pl
- Janusz Lewandowski, Tel: +48 24 202 16 62, email: Janusz.lewandowski@anwil.pl

1. Specyfikacja techniczna:

1.2.Dane techniczne

Zasilacze buforowe pracują i zasilają baterie akumulatorów na instalacjach Wydziału Elektrolizy i Obróbki Chloru P-11 (1NBU-3 24V DC) oraz Wydziału Ługu i Sody Kaustycznej P-12 (2NBU-4 24V DC). Systemy zasilania 24V współpracują z innymi zasilaczami buforowymi (1NBU3/1 i 2NBU-4/1) i stanowią system zasilania obwodów sterowania i automatyki AKPiA na ww. wydziałach.

Zakres dostawy:

- Zasilacze buforowe ZB24DC100 (MEDCOM) do pracy równoległej – 2 szt., wyposażone w styki o statusach zestawu, praca, alarm – awaria, itp. dla systemu nadrzędnego DCS,
- Mierniki doziemienia MD-08 (MEDCOM) – 2 szt.,
- Sondy temperaturowe (MEDCOM) – 2 szt.,

Warunki techniczne odbioru dostawy:

Zasilacze buforowe

- Zasilacze buforowe typu ZB24DC100 MEDCOM,
- Obudowa typu W
- Praca równoległa zasilaczy z automatycznym wyrównywaniem prądów,
- Elektroniczna ochrona przeciążeniowa i przeciwzwarceniowa,
- Temperaturowa korekcja napięcia ładowania baterii,
- Charakterystyki ładowania zgodne z normą PN-90/E-83007 oraz zaleceniami EUROBAT,
- Możliwość ustalania trybów: praca buforowa, wyrównawcze ładowanie baterii,
- Kompatybilność elektromagnetyczna (filtry EMI),



– Układ kontroli ciągłości obwodu baterii.

Dane techniczne:

Typ	Un	Umax	In	Uwe (50hz)	Bezp. AC	Obudowa	Masa
	V	V	A	V	A		kg
ZB24DC100	24	29,8	100	230	25	W	30

- Mierniki doziemienia typu MD08 MEDCOM,
- Sondy temperaturowe baterii typu ST-01 MEDCOM.

2. Wymagania techniczne:

- Dostawa do odbiorcy DDP Włocławek
- Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim (DTR) + kopia elektroniczna,
- Certyfikaty i dopuszczenia,
- Gwarancja na urządzenia – 24 miesiące.

3. Termin realizacji dostawy: 31.10.2025r.

4. Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:

Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

- Załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).
- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania.
- Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC.

5. Oferta techniczna powinna zawierać:

5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

5.2. Okres gwarancji.

5.3. Termin dostawy w tygodniach.



ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,
87-805 Włocławek ul. Toruńska 222, tel: (+48 54) 236 30 91, fax: (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN – wpłacony w całości.



6. Oferta handlowa powinna zawierać:

6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.

6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennych i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”)

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennych i/lub Świadczenia Usług („WO”)

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 - Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Instrukcja ruchu osobowego w ANWIL S.A

Załącznik nr 12 – Klauzula sankcyjna

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Narożna

Zespół Zakupów Remontowych

Tel.: + 48 24 202 14 22

e-mail: jolanta.narozna@anwil.pl

