



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

**DOTYCZY: Zakup zasuw klinowych kołnierzowych DN800 na kolektor tłoczny wody chłodniczej P-2**

### 1. Specyfikacja techniczna:

#### Wymagania odnośnie zasuw:

- Zasuwa DN800, PN10.
- Kołnierze, zgodnie z EN 1092-1 owiercenie PN10.
- Zamykanie, otwieranie zasuw poprzez napęd elektromechaniczny AUMA z encoderem położenia, zabudowanym bezpośrednio na zasuwie.
- Zamykanie, otwieranie zasuw poprzez napęd ręczny.
- Pełny przelot.
- Wyposażone w By-pass.
- Długość zabudowy: L = 1000mm.
- Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne GGG-50.
- Klin: całkowicie ogumowany EPDM lub NBR.
- Wrzeciono: stal nierdzewna SS 316.
- Klasa szczelności zasuw: EN 12266-1 klasa A.
- Zabezpieczenie przed samoistnym niekontrolowanym zamknięciem uwzględniające możliwość braku zasilania napędu.
- Zasuw zabezpieczone przed korozją wg klasy korozji C5, PN-EN ISO 12944-2
- Parametry pracy:
  - Ciśnienie robocze: 0,6MPa
  - Temperatura rob.: ~ 40°C
  - Medium: woda chłodnicza.

#### Wymagania odnośnie napędu elektrycznego zasuw, które należy spełnić:

Nowe napędy powinny umożliwić odtworzenie istniejącego układu bez ingerencji w układ logiki, sterowania czy blokad.

- Napędy dobrane wg normy Armatura przemysłowa – Napędy – Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej – Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02.
- Napędy elektryczne wyposażone w sygnalizację położenia krańcowych oraz przeciążenia.
- Stopień ochrony IP 68 zgodnie z PN-EN 60529
- Napęd może być zabudowany i pracować w dowolnej pozycji.
- Napięcie zasilające dla napędów elektrycznych - 400VAC, 50Hz,
- Temperatura otoczenia pracy – 29,+ 60°C,
- Napędy wyposażone w trwałe pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne, które nie mogą być wykonane z tworzywa. Pokrętło ma być automatycznie odłączone w sterowaniu elektrycznym. Kółko ręczne powinno być zamontowane z boku napędu.
- Sterowanie zdalne realizowane w taki sam sposób jak ma to miejsce teraz tzn. po drucie (220VDC).
- Zwrotne potwierdzenie stanu OTWARCIA i ZAMKNIĘCIA oraz stanu awarii (blokada stanu sterowania ręcznego).
- Napęd powinien posiadać wskaźnik położenia.
- Sygnalizacja aktywacji napędu ręcznego poprzez mikrołącznik.



## 2. Zakres dostaw/dostawy:

Dostawa zasuw klinowych kołnierzowych DN800, PN10 z trzpieniem niewznoszonym z napędem elektromechanicznym AUMA – 3 szt.

## 3. Termin wykonania / dostawy:

31.03.2026 r.

## 4. Wymagania:

- Dostarczenie dokumentacji DTR dla armatury:
  - dokumentacji technicznej (parametry, charakterystyka, schematy, rysunki przekrojowe itp.)
  - instrukcja obsługi i konserwacji (zawierająca informacje gwarantujące bezpieczną eksploatację urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, zakres czynności konserwacyjnych i czasookres przeglądów serwisowych)
  - dokumentacja jakościowa (certyfikaty i atesty materiałowe, protokoły z pomiarów oraz z prób i testów), oznaczone znakiem CE.
  - dostarczyć Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204
  - oferty tylko z załączonymi kartami katalogowymi proponowanej armatury i podaniem producenta.
- Armatura powinna być dostarczona w opakowaniu, które gwarantuje bezpieczne jego składowanie
- Gwarancja na dostarczone urządzenie – min 24 miesiące,
- Dostawa całościowa do magazynu Anwil S.A.,
- Dostawa do odbiorcy (DDP Anwil).

## 5. Oferta handlowa powinna zawierać:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia faktury,
- Płatność za wykonanie dostaw zostanie dokonana po realizacji całości zadania. Zamawiający nie akceptuje jakiegokolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.
- Prosimy o załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG ( w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum);
- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx> ) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx> ).
- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: <https://anwil.orklen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka>
- Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące)
- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:



Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
Do 100 tys zł	500 tys zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł	10 mln zł

#### 6. Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

Wiktor Makowski, adres e-mail: [wiktor.makowski@anwil.pl](mailto:wiktor.makowski@anwil.pl) , +48 24 202 16 63

#### 7. Osoby do kontaktu w sprawach handlowych:

Robert Wachowski, adres email: [Robert.wachowski@anwil.pl](mailto:Robert.wachowski@anwil.pl), tel.: +48 665 551 602

#### 8. Załączniki

Załącznik nr 1 – Umowa Zakupu Części jednorazowych WO

Załącznik nr 2 – Umowa Zakupu Części Jednorazowa\_WSz

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 - Załącznik BHP

Załącznik nr 5 - Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP

Załącznik nr 6 - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 9 – klauzula kontrahent RODO - osoba fizyczna

Załącznik nr 10 – ANWIL klauzula kontrahent dla pracowników RODO

Załącznik nr 11 - Klauzula informacji giełdowej

Załącznik nr 12 – Instrukcja ruchu osobowego w Anwil S.A.

Załącznik nr 13 - Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego

Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windykacji

