



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Zakup baterii akumulatorów 24V 320Ah dla 1NBU-3, 2NBU-4.**

Wszelkich informacji na temat przedmiotu postępowania udziela:

- Janusz Lewandowski, tel.: +48 601 271 454, e-mail: janusz.lewandowski@anwil.pl
- Cezary Olejniczak, tel. +48 607 853 684, e-mail: cezary.olejniczak@anwil.pl

1. Specyfikacja techniczna.

Baterie akumulatorów wraz z zasilaczami buforowymi pracują na instalacjach Wydziału Elektrolizy i Obróbki Chloru P – 11 (1NBU-3 24V DC) oraz Wydziału Ługu i Sody Kaustycznej P – 12 (2NBU-4 24V DC). Systemy zasilania 24V współpracują z innymi zasilaczami buforowymi (1NBU3/1 i 2NBU-4/1) i stanowią system zasilania obwodów sterowania i automatyki AKPiA na ww. Wydziałach.

2. Zakres dostawy.

- Dostawa baterii akumulatorów VRLA w technologii AGM 24V 340Ah,
- Zestaw baterii – 2 komplety,
- Stojaki na baterie,
- Odbiór i utylizacja zdemontowanych baterii akumulatorów (demontaż wyłączony z postępowania), specyfikacja baterii akumulatorów do utylizacji:
 - 12 ogniw 6OPzV420
 - 12 ogniw 5OPzV350

3. Wymagania.

- 3.1 Dokumentacja techniczno – ruchowa DTR w języku polskim + kopia elektroniczna.
- 3.2 Certyfikaty i dopuszczenia,
- 3.3 Właściwe Uzyskane Decyzje dotyczące gospodarki odpadami,
- 3.4 Gwarancja na dostarczone urządzenia/materiały min. 24 miesiące.
- 3.5 Dostawca po przekazaniu na własny koszt wywiezie zdemontowane baterie akumulatorów oraz odda do utylizacji oraz potwierdzi odpowiednim protokołem przekazanie odpadu do utylizacji.

4. Podział dostaw:

Dostawa wszelkich materiałów/dostaw objętych niniejszym zapytaniem leży po stronie Wykonawcy. Materiały / dostawy muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez producenta, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

5. Warunki techniczne odbioru dostawy.

Baterie akumulatorów

- Ogniwa kwasowo – ołowiowe VRLA w technologii Absorbent Glass Mat (AGM),
- Napięcie ładowania buforowego (konserwującego):

<u>Napięcie</u>	<u>W temperaturze</u>
2,35 V/ogniwo	0°C
2,33 V/ogniwo	10°C
2,27 V/ogniwo	20°C (odniesienia)
2,25 V/ogniwo	25°C
2,23 V/ogniwo	35°C

- Ogniwa wyposażone w system zewnętrznej, katalitycznej rekombinacji gazów z dwukierunkowym zaworem ciśnieniowym (jak w bateriach VRLA) o żywotności min. równej żywotności baterii,
- Elektrody wykonane z dodatnich i ujemnych płyt kratkowych wypełnionych masą aktywną przez wprasowanie metodą pastowania,
- Brak konieczności wymiany elektrolitu przez całą żywotność baterii,
- Pojemność ogniwa w 20°C C10 = 320Ah,
- Separatory wykonane z włókniny szklanej (AGM),
- Znamionowe napięcie ogniwa powinno wynosić 2 V ilość ogniw wg zaleceń producenta,
- Obudowa baterii powinna być wykonana z materiałów o własnościach samogasnących, powinny być uszczelnione. Uchwyty winny być zintegrowane z obudową, klasa odporności ogniowej wg systemu Euroclass zgodnie z UL94 (Underwrites Laboratories Standard) i odporne na mechaniczne, ciepłe i elektryczne narażenia,
- Obudowa i pokrywa ogniwa sklejona ze sobą w sposób zapewniający całkowitą szczelność,
- Wykonane wg normy EN50342,
- Minimalna projektowa żywotność w warunkach znamionowych przy 20°C: 12+ lat,
- Producent ogniw winien być także producentem płyt, produkcja w UE,
- Wewnętrzny proces rekombinacji gazów (jak w bateriach VRLA) o żywotności równej żywotności baterii.

6. Termin realizacji/dostawy:

- do 31.10.2025.

7. Oferta formalna powinna zawierać:

- 7.1 Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania.
- 7.2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanego wzoru umowy (**Załącznik nr 1**) i jego wstępnej akceptacji jako podstawy do sporządzenia umowy na wykonanie przedmiotowych robót.
- 7.3 Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
 - Załączenie odpisu KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów – wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum),
 - Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania,
 - Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym;
 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące),
 - Kopię polisy odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie, że polisa zostanie złożona przed zawarciem umowy. Kopia polisy OC, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC) spełniającej poniższe warunki bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem umowy.
 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł

powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł do 100 mln zł	20% wartość umowy netto nie mniej niż 10 mln zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poza podstawowym zakresem ochrony, będzie obejmować szkody:

- spowodowane przez Podwykonawców w tym Dalszych Podwykonawców z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższym niż 100% sumy ubezpieczenia .
- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania,
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx>) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow>
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: [Polityka Ochrony Praw Człowieka \(orlen.pl\)](#)

8. Oferta techniczna powinna zawierać.

- 8.1 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
- 8.2 Okres gwarancji na dostarczone materiały – min. **24** miesiące.
- 8.3 Zasady udzielenia gwarancji na oferowane dostawy,
- 8.4 Procedurę postępowania w przypadku awarii i reklamacji w okresie gwarancyjnym,

9. Oferta handlowa powinna zawierać.

- 9.1 Stałą ryczałtową cenę netto w PLN za wykonanie dostawy/usługi objętej niniejszym zapytaniem.
- 9.2 Termin ważności oferty – min. 90 dni.
- 9.3 Sposób rozliczenia prac:
 - a) Preferowany **60** – dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,
 - b) Płatność za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po jego realizacji,
 - c) Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
- 9.4 **Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.**
- 9.5 Deklaracja niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotu postępowania.
- 9.6 Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- 9.7 Załączenie wypełnianego **Załącznika nr 10**, Oświadczenie – Beneficjent rzeczywisty.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór Umowy Zakupu Części Zamiennych i/lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa („WSz”),
- Załącznik nr 2 – Warunki ogólne Umowy Zakupu Części jednorazowych „WO,
- Załącznik nr 3 – Warunki udziału w postępowaniu ofertowym – RFP,
- Załącznik nr 4 – Ochrona Informacji,
- Załącznik nr 5 – Warunki BHP dla wykonawców nie wykonujących prace fizycznych na terenie chronionym ANWIL S.A.,

Załącznik nr 6 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.
Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna;
Załącznik nr 8 – Klauzula sankcyjna,
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna RODO,
Załącznik nr 10 – Oświadczenie – Beneficjent Rzeczywisty,
Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego,
Załącznik nr 12 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windykacji.

Sprawę prowadzi:
Artur Kwiatkowski
tel. /24/ 20 21 646
GSM +48 693 168 319
e-mail: artur.kwiatkowski@anwil.pl