

ORLEN EKO/2/000117/25

.....
(dane oferenta, osoba do kontaktu)**Pompa typ RX 65-250 ze sprzęgłem****KRYTERIA TECHNICZNE OCENY OFERT**

Lp	Kryterium	Oświadczenia Oferenta
1	<p>Potwierdzenie realizacji dostawy, zgodnie ze specyfikacją, zakresem i wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, tj.:</p> <p>Pompa typ RX 65-250 ze sprzęgłem – 4 kpl.</p> <p>Wykonanie tak jak pompa typ RX 65-250 nr fab. AA0523</p> <p>Korpus pompy nr 0405.11.1.01/S12- wykonaniu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie XCR18</p> <p>Wirnik pompy nr 0405.11.1.02 d2=250mm – wykonaniu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie XCR18</p> <p>Wkładka korpusu nr 0405.11.1.03/S12- wykonaniu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie XCR18</p> <p>Ławica W2/250 nr 1.12.0.2.01.5/S12- wykonaniu z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie XCR18</p> <p>Wał pompy W2 nr 45.12.0.3.09 - materiał mat C45</p> <p>Uszczelnienie mechaniczne 55BE2/00-QQVMG</p> <p>Pompa bez króćca rurowego/konfuzora na ssaniu, bez silnika i bez płyty fundamentowej.</p> <p>Parametry pompy typ RX65-250 (dla wody w warunkach normalnych): Wydajność Q = 60÷100 [m3/h] Wysokość podnoszenia H = 85,5÷74,7 [m]</p> <p>Średnica wirnika d2= 250 [mm]</p> <p>Silnik Ps= 37[kW] ,3x 400 [V],50[Hz], n = 2900 [obr/min]</p> <p>Producent: Białogon</p>	TAK / NIE
2	Potwierdzenie terminu dostawy: do 10 tygodni od daty otrzymania Zamówienia przez Dostawcę	TAK / NIE
3	<p><u>Potwierdzenie warunków dostawy:</u></p> <p>ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock</p> <p>teren ZP ORLEN S.A., działka G-14.</p>	TAK / NIE
4	Wymagane dokumenty przy dostawie: DTR (Instrukcja Obsługi, Świadectwo Jakości, Deklaracja Zgodności WE).	TAK / NIE
5	<p>Potwierdzenie udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji.</p> <p>Prosimy o podanie okresu gwarancji.</p>	<p>TAK / NIE</p> <p>Gwarancja miesięcy</p>

..... dn.

.....
podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta