

AV-443

Q-0,665/0,301m³

L-5484

D-520

ATLIKTI 3-is HIDRAULINIUS BANDYMUS

1. VAMZDINIO PL. BADIYMAS SU ŽIEDU
2. VAMZDINIO PL. BANDYMAS SUMONTAVUS PASKIRSTYMO KAMERĄ
3. PILNAS INDO PRESAVIMAS

KARŠTOS
REGENERACIJOS
DUJOS iš TK-441

Sumontuoti
monometrą.
Presuoti 23,5bar

Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinės terpės pavadinimas	Regeneracijos dujos	I-os sistemos apytakinis vanduo
Darbinė temperatūra, °C	90	37
Darbinis slėgis, bar	8	5,8
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	120	120
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, bar	8	8

BANDOMASIS SLĖGIS
KORPUSAS Pb-23,5bar
V.PLUOŠTAS Pb-21,8bar

