



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: Zapotrzebowanie na armaturę 1.7335 wysoko ciśnieniowa.

Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

- Rafał Kowalski, Tel: +48 24 202 16 67, email: Rafal.Kowalski@anwil.pl

1. Specyfikacja techniczna:

Dane techniczne

Zasuwa DN 250 PN 63

2 sztuki

Materiał: 1.7335

Kołnierz owiercenie: PN 63 B2

Gniazdo: Stellit

Korpus: 1.7335

Serce (Dysk): 1.7383

Uszczelnienie: Grafit

Kapa (górna pokrywa): 1.7383

Długość zabudowy FtF: 695mm

Dławiczka (gland flange): 1.0460

Malowanie: C5 Temperatura: 550 °C max

Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 15 PN 160 SW

10 sztuk

Materiał: 1.7335

Gniazdo: Stellit

Korpus: 1.7335

Uszczelnienie: Grafit

Kapa (górna pokrywa): 1.7335

Serce (Dysk): 1.7335

Przyłącze: SW

Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max

Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 20 PN 160 SW

10 sztuk

Materiał: 1.7335



ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,
87-805 Włocławek ul. Toruńska 222, tel: (+48 54) 236 30 91, fax: (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN – wpłacony w całości.



Gniazdo: Stellit
Korpus:1.7335
Uszczelnienie: Grafit
Kapa (górna pokrywa): 1.7335
Serce (Dysk): 1.7335
Przyłącze: SW
Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max
Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 25 PN 160 SW

15 sztuk

Materiał: 1.7335
Gniazdo: Stellit
Korpus:1.7335
Uszczelnienie: Grafit
Kapa (górna pokrywa): 1.7335
Serce (Dysk): 1.7335
Przyłącze: SW
Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max
Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 15 PN 320 SW

10 sztuk

Materiał: 1.7335
Gniazdo: Stellit
Korpus:1.7335
Uszczelnienie: Grafit
Kapa (górna pokrywa): 1.7379
Serce (Dysk): 1.7379
Przyłącze: SW
Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max
Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 20 PN 320 SW

10 sztuk

Materiał: 1.7335
Gniazdo: Stellit
Korpus:1.7335
Uszczelnienie: Grafit
Kapa (górna pokrywa): 1.7379
Serce (Dysk): 1.7379
Przyłącze: SW
Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max
Wykonanie Persta

Zawór zaporowy DN 25 PN 320 SW

10 sztuk



ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,
87-805 Włocławek ul. Toruńska 222, tel: (+48 54) 236 30 91, fax: (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN – wpłacony w całości.



Materiał: 1.7335
Gniazdo: Stellit
Korpus:1.7335
Uszczelnienie: Grafit
Kapa (górna pokrywa): 1.7379
Serce (Dysk): 1.7379
Przyłącze: SW
Malowanie: C5 Temperatura: 500 °C max
Wykonanie Persta

2. Wymagania techniczne:

- Dostawa do odbiorcy DDP Włocławek
- Certyfikat 3.1 na wyrób na materiał/atest hutniczy
- Produkcja, materiały Unia Europejska/EFTA
- Gwarancja 12 msc., 18msc od daty dostawy na magazyn
- Ostre krawędzie zgradować
- Owiert wg EN1092-1
- Brak smarów na bazie i z dodatkiem metali kolorowych
- Zasuwy bez bypass
- Bez łożyskowania ułatwiającego otwieranie i zamykanie
- Instrukcja obsługi armatury
- Potwierdzenie o braku zastosowania metali kolorowych (części armatury, smary),
- Wymagana oferta na cały zakres przedmiotowy, dopuszcza się dostawy częściowe (dostawa armatury z krótszym terminem realizacji).
- Tabliczka znamionowa umieszczona w sposób trwały na armaturze

3. Termin realizacji dostawy: 2025-11-28

4. Dokumenty podlegające ocenie od strony formalnej:

Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum).
- Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące).
- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku.
- Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
- Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:
dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:
- bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrotowe;



- bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrotowego (nie mniej niż za dwa kwartały);

dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:

- PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników);

- oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.

- Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania

- Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł	10 mln zł

W przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecenia wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej.

- Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty.

5. Oferta techniczna powinna zawierać:

5.1. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

5.2. Okres gwarancji.

5.3. Termin dostawy w tygodniach.



ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,
87-805 Włocławek ul. Toruńska 222, tel: (+48 54) 236 30 91, fax: (+48 24) 367 76 34, www.anwil.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN – wpłacony w całości.



6. Oferta handlowa powinna zawierać:

6.1. Termin ważności oferty – min. 90 dni.

6.2. Sposób rozliczenia dostawy:

- Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,

6.3. Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Warunki Szczegółowe Umowy Zakupu Części Zamiennej i lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”)

Załącznik nr 2 – Warunki Ogólne Umowy Zakupu Części Zamiennej i/lub Świadczenia Usług („WO”),

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji

Załącznik nr 4 – Nota Informacyjna

Załącznik nr 5 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 6 - Warunki bezpieczeństwa pracy oraz regulacje przeciwpożarowe, bezpieczeństwa procesowego, transportu i ochrony środowiska

Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowe – RFP

Załącznik nr 10A/B – Oświadczenie- Beneficjent rzeczywisty

Załącznik nr 11 – Instrukcja ruchu osobowego w ANWIL S.A

Załącznik nr 12 – Klauzula sankcyjna

Załączniki dostępne są na Platformie CONNECT.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Narożna

Zespół Zakupów Remontowych

Tel.: + 48 24 202 14 22

e-mail: jolanta.narozna@anwil.pl

