

 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS B
	NAZWA ELEMENTU Wyłączniki awaryjne: pompy LPG, dystrybutorów paliw		NR KATALOGOWY WT / 32
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 26.03.2021.

OPIS:

1. Grzybkowy wyłącznik awaryjny dystrybutorów paliw.
2. Grzybkowy wyłącznik awaryjny pompy LPG.

Parametry:

- wyłącznik grzybkowy umieszczony w kasce wymiary ok. 70x70x50mm.
- grzybek wyłącznika w kolorze czerwonym.
- przycisk grzybkowy ze zwolnieniem blokady przez odkręcenie.
- brak podświetlania.
- styk prąd 5A/250VAC
- IP54



Rysunek poglądowy wyłącznika.

Wyłączniki należy montować pod blatem lady kasowej, przy stanowisku kasowym. Montaż należy uwzględnić przy każdej możliwej modernizacji stacji paliw. Wyłączniki muszą być opisane:

- wyłącznik LPG
- wyłącznik dystrybutorów

Podłączenie do rozdzielni głównej zgodnie ze standardowym projektem instalacji elektrycznej pawilonu stacji.

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Pomiar izolacji
2. Sprawdzenie warunków samoczynnego wyłączenia.
3. Znak B dla wszystkich elementów wyposażenia rozdzielni.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr WT 32/ 2020

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	06.07.2020	Utworzenie karty	K. Dołkowski
B	26.03.2021	Doprecyzowanie miejsca instalacji i konieczności instalacji podczas modernizacji.	K. Dołkowski