

DARBŲ APIMTIS

Akcinės bendrovės “ORLEN Lietuva” potencialiai pavojingų įrenginių privalomi techniniai patikrinimai

1. Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas reikalauja, kad potencialiai pavojingiems įrenginiams (toliau PPĮ), tai yra – slėginiams indams, vamzdynas, katilams, talpykloms, geležinkelio cisternoms, kėlimo įrenginiams ir liftams būtų periodiškai atliekami techniniai patikrinimai nustatytais terminais t.y. jiems būtų atlikti privalomi bandymai, vidaus apžiūros ir pan., būtų išrašytos atitinkamos techninio patikrinimo ataskaitos, nustatyta kita patikrinimo data.

Valstybės registre registruojamus PPĮ techniniam patikrinimui privaloma pateikti Nacionaliniame akreditacijos biure akredituotai įstaigai.

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ valstybės registre užregistravusi ir eksploatuoja 1208 vnt. slėginių indų, 842 vnt. vamzdynų, 19 vnt. katilų, 157 vnt. talpyklų, 258 vnt. dujinių geležinkelio cisternų, 1467 vnt. naftos produktų cisternų, 57 vnt. kranų, 9 vnt. liftų, 3 vnt. magistralinių vamzdynų.

Pradėjus eksploatuoti statoma RHCU (BoB) įrenginį atskirą kategoriją valstybės registre užregistruotu PPĮ kiekis gali padidėti apie 20%.

2. Priedai.

[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštaruoja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

Netaikoma

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Darbų aprašymas.

[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarą eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]

3.1.1 PPĮ techninių patikrinimų atlikimas atitinkamų PPĮ priežiūros/naudojimo taisyklėse numatytais apimtimis ir terminais.

3.1.2. PPĮ techninės būklės periodinių patikrinimų terminų nustatymas, taikant slėginių įrenginių inspekciją pagrįsta rizikos vertinimu pagal API 580 (Risk-Based Inspection) ir API 581 (Risk-Based Inspection Technology) standartus (toliau – RBI). Skaičiavimus ir rizikos ataskaitą pateikia Užsakovas.

3.1.3. PPĮ remonto ir suvirinimo technologijų patikrinimas ir patvirtinimas prieš darbų pradžią.

3.1.4. PPĮ remonto darbų priėmimas ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas.

DARBŲ APIMTIS

Akcinės bendrovės “ORLEN Lietuva” potencialiai pavojingų įrenginių privalomi techniniai patikrinimai

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.)]

- 3.2.1. Rangovas privalo turėti visas asmeninės apsaugos priemones ir iki darbų pradžios įvykdyti visus Akcinės Bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau OL) instrukcijos BDS-40 reikalavimus.
- 3.2.2 Rangovas privalo turėti metodines instrukcijas, punkte 3.4.1 nurodytų PPĮ patikrinimų atlikimui (pateikti instrukcijų sąrašą).
- 3.2.3. Rangovas privalo pastoviai turėti pakankamą kiekį kvalifikuoto personalo, kad užtikrintų savalaikį darbų atlikimą – vidutiniškai 8–12 PPĮ patikrinimų per dieną, o įrenginių remontų metų – vidutiniškai 30–50 PPĮ patikrinimų per dieną.
- 3.2.4. Rangovo specialistai atlikdami privalomus PPĮ patikrinimus ant PPĮ įrenginio ir schemose ar kitoje techninėje dokumentacijoje privalo pažymėti vietas su trūkumais (jeigu tai būtina).
- 3.2.5. Darbų atlikimui Rangovas privalo turėti transporto priemones ir reikalingą įrangą patikrinimų atlikimui.
- 3.2.6. Pasiūlyme Rangovas turi nurodyti subrangovus, jei tokie bus samdomi.

3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]

- 3.3.1. Privalomų PPĮ techninių patikrinimų, remonto ir suvirinimo technologijų patikrinimas ir remonto darbų priėmimas bei su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas pagal OL darbuotojų išleistus užsakymus.
- 3.3.2 Darbai atliekami dieninėje 8 valandų pamainoje. Esant būtinumui gali būti dirbami viršvalandžiai ir/arba darbas poilsio bei švenčių dienomis.
- 3.3.3. Planiniai darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip 12 val., laikotarpyje po darbų užsakymo gavimo ar OL specialistų pateiktos informacijos, kad šiuos darbus galima atlikti. Neplaniniai / skubūs / avariniai darbai turi būti pradėti 2-jų valandų laikotarpyje po informacijos gavimo.
- 3.3.4. Privalomų PPĮ patikrinimų ataskaitų pateikimas ne vėliau kaip 2 darbo dienų laikotarpyje po patikrinimo atlikimo.
- 3.3.4.1. Rangovo pateiktos ataskaitos turi būti papildytos schemomis ar brėžiniais su trūkumų lokacijomis ir apibūdinimu.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

DARBŲ APIMTIS

Akcinės bendrovės “ORLEN Lietuva” potencialiai pavojingų įrenginių privalomi techniniai patikrinimai

3.4.1. Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos PPĮ priežiūros įstatyme numatytą akreditaciją ir patirtį tikrinti PPĮ techninę būklę:

- visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilus ir jų įrangą
- visų kategorijų slėginius indus ir jų įrangą
- visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus, slėginius garotiekius ir karšto vandens vamzdynus bei jų įrangą
- visų kategorijų pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą
- visų kategorijų liftus ir jų įrangą
- visų kategorijų kėlimo įrenginius ir jų įrangą
- naftos produktų geležinkelio cisternas

3.4.2. Rangovas privalo būti akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus, kaip A tipo kontrolės įstaiga ir būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos PPĮ priežiūros įstatyme numatyta sumai.

3.4.3. Rangovas privalo būti patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) atitikties vertinimo įstaiga pagal Europos Parlamento ir Tarybos slėginių įrenginių direktyva 2014/68/ES .

3.4.4. Rangovo specialistai privalo būti apmokyti ir atestuoti pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus (pateikti apmokytų ir atestuotų specialistų sąrašą).

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

4.1. PPĮ paruošimą techniniams patikrinimams atlieka OL.

4.2. Atliekant PPĮ techninius patikrinimus, duomenis apie neardomąją kontrolę ir įrenginių sienelių storių matavimus pateikia OL.

4.3. Atliekant PPĮ periodinių patikrinimų terminų nustatymą taikant RBI metodiką, inspekcijos planus, storių matavimų vietų schemas, sienelės storių matavimų formulius ir rizikos santraukas su planuojamomis patikrinimo datomis (be inspekcijos) pateikia OL.

4.4. OL gali išnuomoti patalpas darbo rūbams persirengti ir techninių patikrinimų ataskaitoms įforminti.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]

5.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs visomis medžiagomis, įranga, mechanizmais ir asmeninėmis saugos priemonėmis bei specialiosiomis saugos priemonėmis, atliekant darbų apimtyje nurodytus darbus.

5.2 Rangovo naudojama įranga turi būti sertifikuota, metrologiškai patikrinta ir atitikti Europos Sąjungos darbų saugos reikalavimus.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

DARBŲ APIMTIS

Akcinės bendrovės “ORLEN Lietuva” potencialiai pavojingų įrenginių privalomi techniniai patikrinimai

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

6.1. Darbai skaitomi užbaugti kai rangovas pateikia darbų užsakyme nurodytų PPĮ įrenginių patikrinimų ataskaitas.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]

Netaikoma

8. Reikalavimai darbų grafikui.

[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]

8.1 Darbai atliekami dieninėje 8 valandų pamainoje. Esant būtinumui gali būti dirbami viršvalandžiai ir/arba darbas poilsio bei švenčių dienomis.

8.2. Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma darbų užsakyme.

Kita informacija reikalinga pirkimo vykdymui (šioje punkte pateikta informacija Rangovams nebus siunčiama).

Sutarties trukmė nuo 2026.06.01 iki 2029.06.01.

PPĮ techninių patikrinimų apmokėjimas pagal vienetinius ir / ar valandinius įkainius.

Rangovas turi nurodyti vienetinių ir valandinių įkainių koeficientus (arba įkainius) kai darbas atliekamas poilsio ir švenčių dienomis bei kai dirbami viršvalandžiai.