



Šynelės
Automatinis jungiklis
Šildymo elementas
Distancinis valdymas
RV šildymas ijungtas

Pastatymo vieta	Pažymėjimas	Pavadinimas	Tipas	Techniniai duomenys	Kiekis
Katilo RTZO rinklė	KM	Magnetinis paleidiklis	R230/20/10	220V AC, 20A.	1
	SF	Automatinis išjungėjas	CLS6-C20		1
	E	Šildymo elementas			1

Atestato Nr.	AB Mažeikių elektrinė				Objektas Mažeikių elektrinės katilo (K1, K2, K3, K4) recirkuliacijos ventiliatoriaus šildymas			
	Braižė	P. Kavoliukas		2003 09	Brėžinys		Laida	
	Tikrino	A.Kesminas		2003 09	Recirkuliacijos ventiliatoriaus (RV) šildymas		0	
	Tvirtino	A.Jasinskis						
Stadija	Užsakovas				Brėžinio šifras		Lapas	Lapų
DP					XXXXXX-RP-K-05		1	1