

INWESTOR: <b>ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7, 09-411 Płock		DUT STACJA PALIW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: <b>ORKMO</b> ul. Kazimierza Wielkiego 87c		DZIAŁ STANDARDYZACJA	
TEMA: BUDOWA STACJI PALIW PKN ORLEN STANDARD PREMIUM - PRZŁĄCZ DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
RYSUNEK: <b>SYTUACJA</b>		RYSUNEK: <b>WODNO - KANALIZACYJNA</b>	
BRANŻA:		LOKALIZACJA: dz. nr 360/37, obr. 0427 Gnaszyn Dolny jedn. ewid. 246401, 1 M. Częstochowa	
STADIUM: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. ALEXANDER BURY mgr inż. WŁODZIMIECH	
OPRACOWAŁ: mgr inż. DOMINIK FIKK		SKALA: <b>1:500</b>	
NR RYSUNKU: <b>ID-01</b>		DATA: <b>STYCZEŃ 20</b>	
FORMAT: <b>297x420</b>		WZGLĘDNE PRAWA ZASTĘPIONE ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY PKN ORLEN S.A. WZBROJONE KOPROJEKTOWANIE BEZ ZGODY PKN ORLEN S.A. WZBROJONE	

- LEGENDA:**
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
  - PRZŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
  - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
  - PRZŁĄCZE WODOCIĄGOWE
  - DO LUKWACJI
  - ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø1000
  - STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø450
  - ZBIORNIK RETENCYJNY WÓD DESZCZOWYCH V=90m³
  - STUDNI ROZPRĘŻNA Ø1500
  - STUDNIENIA KONTROLNA DO POBIERANIA PRÓBEK
  - PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH
  - OSADNIK SZLAMU - V=6,7m³
  - SEPARATOR KOALESCENCYJNY - NG40/50
  - INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - WYPIWU
  - STUDNI PRZŁĄCZENIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø1000
  - STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø1200 Z REGULATOREM
  - PRZŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
  - PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
  - GRANICE TERENU INWESTYCJI
  - ROZBIOŹKI
  - OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO
  - PROJEKTOWANE WIATY KONTENEROWE NA
  - ODPADY STAŁE
  - 10. KONTENER - BUTLE Z GAZEM (poj. 20szł.)
  - 9. PYLON CENOWY h=8m
  - 8. STANOWISKO: ODKURZACZ, POWIETRZE
  - 7. ZBIORNIK LPG - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 6. ZBIORNIK ADBLUE - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 5. ZBIORNIK LPG - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 4. ZBIORNIK ADBLUE - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 3. ZBIORNIK LPG - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 2. ZBIORNIK ADBLUE - PODZIEMNY poj. 10m³, Ø1600
  - 1. PAVILON SP - ORLEN PREMIUM 80

**WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ODWODNIENIA**  
mgr inż. Piotr Kurkowski  
mgr inż. Katarzyna Dudek-Mrowiec

**MIEJSKIE ZARZĄD DROG I ODWODNIENIA**  
ul. Legionów 42-202 Częstochowa  
tel./fax (34) 366-40-95, 366-40-97, 366-40-95

