



Katilo vamzdinio pluošto rietinės ir visas suvirinimo siūles iš vidinės pusės nuvalyti dratiniu šepetiu ir paruošti VA

Sutartiniai žymėjimai:

- 0 - Pozicija pagal specifikaciją;
- - Suvirinimo siūlė
- └ - Registracijos riba;

Pak.	Lapas	Dokumento Nr.	Parašas	Data
Braižė	R.Skarulis			25-03-04
Vadovas	K.Ševeliovas			
Tvirtino	M.Sutkus			

GP-3, Sieros Nr.2, III-ojo bloko katilo-utilizatoriaus 20KU-1 seperacinio, pakaitinimo būgnų ir degimo, tarpinės, išėjimo kamerų principinė schema.

Medžiaga-anglinis plienas

Raidė	Masė	Mastelis
Lapas 1	Lapy 8	

Poz.Nr.	Matmuo	Plieno markė	Brokavimo storis
1	Ø 28x3,0	Plienas 20	2,0 mm.
2	Ø 32x5,0	Plienas 20	2,0 mm.
3	Ø 57x3,5	Plienas 20	2,0 mm.
4	Ø 57x5,0	Plienas 20	2,0 mm.
5	Ø 45x3,0	12X18H10T	2,0 mm.
6	Ø 89x8,0	Plienas 20	2,5 mm.
7	Ø 108x8	Plienas 20	2,5 mm.
8	Ø 159x7,0	Plienas 20	3,0 mm.
9	Ø 159x11	Plienas 20	3,0 mm.
10	Ø 219x9	Plienas 20	4,0 mm.
11	Ø 219x25	Plienas 15ГC	5,0 mm.
12	Ø 426x24	Plienas 20	5,0 mm.
13	Ø 480x8	Plienas 3nc.5	4,0 mm.
14	Ø 530x8	Plienas 3nc.5	4,0 mm.
15	Ø 636x10	Pl. S355J2G3	4,0 mm.
16	Ø 1226x13	Plienas 20K-18	8,0 mm.
17	Ø 1232x16	Plienas 20K-18	10 mm.
18	Ø 1450x25	Pl. S355J2G3	10 mm.
19	Ø 1560x13	Plienas 20K-18	8,0 mm.
20	Ø 1854x10	Plienas 3nc.5	5,0 mm.
21	Ø 2420x10	Pl. S355J2G3	5,0 mm.
24	Ø 377x8	Pl. S355J2G3	4,0 mm.