



17.12.2024r.

**Wymagania szczegółowe realizowania usług remontowych na instalacji  
Wytwórnia Wodoru I - w branży mechanicznej  
i w branżach towarzyszących**

1. Korzystanie z zabudowanych rusztowań możliwe jest wyłącznie przez pracowników firm, które wyszczególnione zostały w metryce odbioru technicznego rusztowania zamontowanej na rusztowaniu.
2. Czyszczenie spoin w ramach przygotowania do rewizji wewnętrznej UDT (ilości w zakresach mogą być podane w mb. lub m<sup>2</sup>) należy wykonać na szerokość ok. 100 mm (wymiar obejmuje spoinę i strefę przyspoinową symetrycznie od spoiny), jeśli UDT lub Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.
3. Posiadanie sprzętu niezbędnego do pracy wewnątrz aparatów, zbiorników (aparat świeżego powietrza, liny asekuracyjne, szelki itp.).
4. Za załadunek/rozładunek i transport do/z stanowiska czyszczenia zdemontowanych elementów (wkładów itp.) odpowiedzialny będzie wykonawca branży mechanicznej (montażowej).
5. Załadunek, transport i rozładunek odpadów poremontowych zabezpiecza Wykonawca (zakresu).

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Hydrokalkingów  
  
**Witold Czajkowski**

.....  
Kierownik  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Hydrokalkingów  
  
**Michał Płasiński**