


- 56.52 s
proj. linia nA SSXn (NFAZK) 4+120 w m. 4-VAI-50 i 4VAI-25:
obrot. lujb (1/2p + 1/2q) – 128/314 obs
obwód 2 stop (1/2p + 1/2 q) oraz do 1/1/13 – 639/667 mb
oraz SSXn 4+50 w m. 4-VAI-42S – 272/2 mb
- przylącz do wymiany na ASXSn (– NFAZK) 4(2)+25
 - 27.25 ms
 $\frac{P_{\text{ASXSn}}}{P_{\text{NFAZK}}}$
istn. przepł. typu E – proj. słup wirujący typu E – istn. ZN, słup 2/1 2/5, 2/7, 2/9, 2/12,
2/11, 2/13 zabudowac ograniczniki przepięciw SE4S 450 kV 10 oraz uzium, R ≤ 10
na słupie krótkonowyj 400 uzm spieczniacy NFAZK R ≤ 5 Ω
 - istn. przylącz napowietrzne ASXSn 4(2)+25 (16) do pozostawienia
 - o istniejący słup E do pozostawienia
 - o przylącz zakończone stojakiem (pozostałe do szczytu)
 - -- proj. przedłużenie istn. kabli NA2Yk (YAKKs) 4+35, 36 mb
NFAZK (YA KKs) 4+70, 24 mb
- ZK-1/2P o istn. zgładze kablowe lub napowietrze
- M proj. mufa LJSB 16-35-Pl.02 lub LJSB 16-50-120-Pl.02
 - o istn. prawda obwieleniowa do przełożenia na nowy słup
(istn. przewód 45 mm na odcięciu od słupa 1/2l do słupa 2/12 oraz do 2/1/13
do wymiany na ASXSn 2+25)

Działki, obręb Kawnice – 275, 270, 536, 73/4, 259, 258, 257, 256/1, 271/1, 255, 254, 273, 251/4, 693, 694, 695/1, 251/3, 251/2, 250/3, 250/5, 676, 250/9, 250/8, 281/5, 242/13, 249/2, 248/4, 248/3, 248/1, 247/1, 247/2, 246/2, 246/1, 245

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „ELMIX” S. C. W KONINIU

Upr. proj. w zakresie sieci i inst. elektr. UAB.8346/II/74/89		ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu
SPRAWDZIŁ: inż. Wojciech Ćwikliński		
Upr. proj. w zakresie sieci i inst. elektr. GPB.1.7342-6/97		

OBIEKT:	Przebudowa linii napowietrznej nN oraz przyłączy w m. Kawnice gm. Golina, działki jw.	62-800 Kalisz Al. Wolności 8 (RD w Koninie)
TREŚĆ:	Projekt zagospodarowania terenu	

SKALA: 1-500	DATA: 11.05.2022	NR RYS. 1
--------------	------------------	-----------

1 : 500	lipiec 2025	1.
NR WP,WBS: P/25/015869 P/25/012850 OR/45/2500763 nr umowy: K103337/25		