


Istn. linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm<sup>2</sup> 0,6/1kV relacji istn. stacja 22924 - istn. słup II/1 zas. ze stacji 22924 obw. 02  
 Istn. kabel zdemontować ze słupa i wprowadzić do proj. złącza. Od proj. złącza ułożyć nowy odcinek kablowy, który należy wprowadzić na istniejący słup II/1


Istn. słup II/1 Zn-10 (zas. ze stacji 22924 obw. 2)  
 Linia napowietrzna: AL 4x50mm<sup>2</sup>  
 -Istn. kabel YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> należy zdemontować ze słupa i wprowadzić do projektowanego złącza Z4209821  
 -Projektowany kabel ułożyć na słupie w ruze osłonowej typu BE75 na wysokości - 2,5m i w ziemi 0,5m  
 -Projektowane ograniczniki przepięć BOP-R 0.5/10 R<10Ω

Proj. złącze typu KRSN-P2I2F-NH02R-NH00/F nr Z4209821R<30Ω  
 Proj. przewidywane kable nn 0,4kV typu NA2XY 4x120mm<sup>2</sup> 0,6/1kV L=5/19m

Szczegół posadowienia złącza w skali 1:100  
 Szczegół ułożenia kabla po nowej trasie w skali 1:100

<p>(na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1151))</p> <p>Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego stwierdzenia.</p>		<p><b>Oswiadczenie</b></p>	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG0-66040.3315.2025	Starosta Ostrowski	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	GEOPOLITA Usługi		
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezyjne Krzysztof Płuta		
Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 07.08.2025 r.		
<p>Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>		<p>Krzysztof Płuta</p> <p>Numer uprawnień zawodowych 16415</p>	

<p><b>Legenda:</b></p>	
----	Proj. przyłącze kablowe NA2XY 4x120mm <sup>2</sup> 5/19m
	Proj. Złącze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
---	Istn. Linia kablowa YAKY 4x120mm <sup>2</sup> - do przełożenia

		<p>Rysował: mgr inż. Mateusz Kurzaj</p>	
<p>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>		<p>Inwestor: ENERGA-OPERA TOR S.A. Oddział w Kaliszu Region Dystribucji w Ostrówie Wlkp. ul. Zamkowa 2, 63-4-00 Ostrów Wlkp.</p>	
<p>Zasłane elektroenergetyczne budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miej. Czarnylas ul. Jarodowa dz. 933 gm. Przygodzkie zas. SJ 22924, obw. 02</p>		<p>Skala 1:500</p>	<p>Data: IX-2025r. Rys. 1</p>