

T721099 Mory Klaski
obw. 1 (16 odb, 80A)
tr. 63 kVA

1:500

Do wybudowania:

- zdemontować istniejące przyłącze napowietrzne;
- przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 mm², dł. ok 30 m;
- złącze P2NS-Rs, do złącza przenieść istniejący układ pomiarowy.

