



ZAPYTANIE OFERTOWE (RFP)

Dotyczy: **Zakup zaworów bezpieczeństwa PSV P – 21.**

1. **Specyfikacja techniczna:**

- 1.1 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-415,
 - przyłącza wlot/wylot – DN 150, klasa 150 / DN 200, klasa 150
 - ciśnienie otwarcia – 11,60 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium - EDC + VCM + HCR
- 1.2 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-449,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 80, klasa 150 / DN 100, klasa 150
 - ciśnienie otwarcia – 10,55 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium - EDC + VCM
- 1.3 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-470,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 50, klasa 150 / DN 80, klasa 150
 - ciśnienie otwarcia – 7,38 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium – VCM
- 1.4 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-480,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 25, klasa 150 / DN 50, klasa 150
 - ciśnienie otwarcia – 14,06 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium – VCM
- 1.5 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-1003, 4-PSV-1004, 4-PSV-1005, 4-PSV-1006, 4-PSV-1009, 4-PSV-1010, 4-PSV-1011, 4-PSV-1012, 4-PSV-1013, 4-PSV-1014, 4-PSV-1015, 4-PSV-1016, 4-PSV-1019, 4-PSV-1020,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 25, klasa 300 / DN 50, klasa 150
 - ciśnienie otwarcia – 21,40 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium – EDC
- 1.6 Zawór bezpieczeństwa – 44-PSV-5037,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 25, klasa 300 / DN 50, klasa 300
 - ciśnienie otwarcia - 23,45 kg/cm²g
 - materiał – stal węglowa LCC
 - medium – EDC
- 1.7 Zawór bezpieczeństwa – 44-PSV-3443,
 - przyłącze wlot/wylot – DN 40, klasa 300 / DN 80, klasa 300

- ciśnienie otwarcia – 3,60 kg/cm²g
- materiał – stal węglowa LCC
- medium – EDC

Ilość:

- 1.1 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-415 – **1 szt.**
- 1.2 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-449 – **1 szt.**
- 1.3 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-470 – **1 szt.**
- 1.4 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-480 – **1 szt.**
- 1.5 Zawór bezpieczeństwa – 4-PSV-1003, 4-PSV-1004, 4-PSV-1005, 4-PSV-1006, 4-PSV-1009, 4-PSV-1010, 4-PSV-1011, 4-PSV-1012, 4-PSV-1013, 4-PSV-1014, 4-PSV-1015, 4-PSV-1016, 4-PSV-1019, 4-PSV-1020 – **14 szt.**
- 1.6 Zawór bezpieczeństwa – 44-PSV-5037 – **1 szt.**
- 1.7 Zawór bezpieczeństwa – 44-PSV-3443 – **1 szt.**

2. Zakres dostawy:

- 2.1 Wykonanie zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ZO.
- 2.2 Dostawa części (zaworów bezpieczeństwa) do magazynu ANWIL S.A.

3. Podział dostaw:

Dostawa wszelkich materiałów/dostaw objętych niniejszym zapytaniem leży po stronie Wykonawcy. Materiały / dostawy muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez producenta, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

4. Termin realizacji dostawy:

- do 31 marca 2026r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru dostawy:

- 5.1 Znakowanie wyrób musi posiadać znak CE, na zewnętrznej stronie korpusu – napis zawierający nazwę lub znak producenta, średnicę nominalną, klasę zaworu, materiał korpusu, kuli oraz numer serii produkcyjnej.
- 5.2 Dostarczenie poświadczenia wykonania ognioodpornego i antyelektrostatycznego.
- 5.3 Atest jakości na wyrób i materiał w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność wg normy API6D, na wyrób próby ciśnieniowe i szczelności wg API622 wraz z potwierdzeniem zgodności tej normy z normą TA LUFT.
- 5.4 Potwierdzenie parametrów pracy, obliczeniowych oraz odporności zaworów na media wymienione w ZO.
- 5.5 Dokumenty potwierdzające pneumatyczne, hydrauliczne próby szczelności uszczelnienia kuli z korpusem każdego oferowanego zaworu, próby ciśnieniowe w dwóch kierunkach działania zaworu.
- 5.6 Dokumenty odbiorowe – wykonanie zgodnie z dyrektywami UE,
- 5.7 Do oferty prosimy dołączyć specyfikację materiałów użytych na wszelkie elementy zaworów, rysunek przekrojowy z zasadniczymi wymiarami, wykresy lub tabele zależności ciśnienia roboczego od temperatury.
- 5.8 Uszczelnienie dławic zasuw wg normy TA LUFT.
- 5.9 Potwierdzenie, iż zasuwki pochodzą z bieżącej produkcji – data produkcji maksymalnie 6 miesięcy przed datą dostawy.
- 5.10 Wraz z zaworami należy dostarczyć w wersji papierowej instrukcje montażu, konserwacji oraz magazynowania w języku polskim.
- 5.11 Atesty materiałowe wg EN 10204.3.1
- 5.12 Gwarancja jakości na dostarczone materiały – **24 miesiące.**

5.13 Producentem zaworów bezpieczeństwa musi być CROSBY, LESER ze względu na obecne eksploataowanie na Instalacji Chlorku Winyłu oraz posiadanie części zamiennych do remontu zaworów takie jak: mieszki i sprężyny.

6. Oferta formalna powinna zawierać:

- 6.1 Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania.
- 6.2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanego wzoru umowy (**Załącznik nr 1**) i jego wstępnej akceptacji jako podstawy do sporządzenia umowy na wykonanie przedmiotowych robót.
- 6.3 Dokumenty uwiarygodniające Oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
 - Załączenie odpisu KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów – wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum),
 - Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego zapytania,
 - Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym;
 - Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku;
 - Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku;
 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent jest czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące),
 - Potwierdzenie załączenia aktualnych dokumentów finansowych:
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość:
 - ✓ bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za ostatnie dwa pełne lata obrotowe,
 - ✓ bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za maksymalną liczbę miesięcy bieżącego roku obrotowego (nie mniej niż za dwa kwartały).
 - dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową:
 - ✓ PIT za ostatnie dwa pełne lata kalendarzowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółek cywilnych wskazane dokumenty w odniesieniu do wszystkich wspólników),
 - ✓ oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach w zakresie maksymalnej liczby miesięcy bieżącego roku kalendarzowego.
 - Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania,
 - Przedstawienie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, której przedmiotem będzie działalność związana z przedmiotem Umowy oraz w związku z użytkowaniem mienia (OC), spełniającej poniższe warunki, bądź deklaracja zawarcia polisy spełniającej poniższe wymagania przed podpisaniem Umowy.
 - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej w wysokości zgodnej z zasadami określonymi poniżej w tabeli:

Wartość umowy	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej w OC
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln zł do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln zł do 100 mln zł	20% wartość umowy netto nie mniej niż 10 mln zł

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poza podstawowym zakresem ochrony, będzie obejmować szkody:
- spowodowane przez Podwykonawców w tym Dalszych Podwykonawców z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższym niż 100% sumy ubezpieczenia .
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. (dokument dostępny pod linkiem: <https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx>) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow>
- Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: [Polityka Ochrony Praw Człowieka \(orlen.pl\)](#)

7. Oferta techniczna powinna zawierać:

- 7.1 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
- 7.2 Okres gwarancji na dostarczone materiały – min.24 miesiące.
- 7.3 Zasady udzielenia gwarancji na oferowane dostawy,
- 7.4 Procedurę postępowania w przypadku awarii i reklamacji w okresie gwarancyjnym,

8. Oferta handlowa powinna zawierać:

- 8.1 Termin ważności oferty – min. 90 dni.
- 8.2 Baza Dostawy – DDP Włocławek.
- 8.3 Sposób płatności:
 - a) Preferowany 60 – dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia ważnej i poprawnej faktury,
 - b) Płatność za wykonanie zamówienia zostanie dokonana po jego realizacji,
 - c) Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
- 8.4 **Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.**
- 8.5 Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania
- 8.6 Załączenie wypełnianego **Załącznika nr 10**, Oświadczenie – Beneficjent rzeczywisty.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór Umowy Zakupu Części Zamiennych i/lub Świadczenia Usług (umowa jednorazowa) („WSz”),
- Załącznik nr 2 – Warunki ogólne Umowy Zakupu Części jednorazowych „WO”,
- Załącznik nr 3 – Warunki udziału w postępowaniu ofertowym – RFP,
- Załącznik nr 4 – Ochrona Informacji,
- Załącznik nr 5 – Warunki BHP dla Wykonawców nie wykonujących prac fizycznych ale przebywających na terenie chronionym ANWIL S.A.,
- Załącznik nr 6 – Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.
- Załącznik nr 7 – Klauzula antykorupcyjna;
- Załącznik nr 8 – Klauzula sankcyjna,
- Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna RODO,
- Załącznik nr 10 – Oświadczenie – Beneficjent Rzeczywisty,
- Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego,
- Załącznik nr 12 – Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windyacji.

Załącznik nr 13 – DATA SHEET (4-PSV-414-421; 4-PSV-449; 44-PSV-449-452; 4-PSV-469-471; 4-PSV-480-483; 4-PSV-1001-1020; 44-PSV-3443; 44-PSV-5032.

Sprawę prowadzi:

Artur Kwiatkowski

tel. /24/ 20 21 646

GSM +48 693 168 319

e-mail: artur.kwiatkowski@anwil.pl