

Darbai priskiriami užsakymui
Planinis

TVIRTINU:

Mantas Sutkus  
(Vardas, Pavardė, Parašas)  
2024 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

Statinio apžiūros aktas  
Nr. (7.3-4) - 20241205/11

Mažeikių g. 75, Juodeikiai, Mažeikių r., 89453

Statinio adresas - NPG; GP-2; 12 KVARTALAS; Apšvietimo bokštai

Apžiūra - sienų

Apžiūros tikslas - įvertinti apšvietimo bokštas būklę

Žurnalo Nr. 118

Akto išrašymo data 2024-12-05

Apžiūros rezultatai			
Nr.	Konstruktyvas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	Apšvietimo bokštai	Apšvietimo bokštas AB-1/1-10 (1/10 kelio sankryža) Bokšto antikorozinė danga visiškai sunykusi, metalo paviršius aprūdijęs. Nėra kontraveržlių. Bokštas padėtas ant metalo kampuočio. Pamato antpolis neužkastas.	-bokštą demontuoti/ sumontuoti- 2,8t; -rifliuoto viršutinė metalo aikštelę pakeisti į cinkuotas groteles– 12m²; -pervirinti sujungimo nekokybiškas siūles, pašalinti virinimo broką ir pan.- 10 % viso kiekio; -dažomo bokšto paviršiaus plotas~ 50m²/t - 140m²; -paruošti metalo k-jų, kopėčių, aikštelių, ankerinių varžtų paviršius iki SA2½ švarumo klasės- 140m²; -padengti 140m² išorine dažymo sistema: I- as sluoksnis ≥120µm Interseal 670HS; II- as sluoksnis ≥60µm Interthane 990 RAL 7035; -bokšto vertikalumą išstatyti 0,002H (m). Pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; -pamato antpoliu (rostverkui) įrengti klojinius ir apibetonuoti; -po bokšto vertikalumo reguliavimo, užsukti kontrveržles, visą pamato antpolio (rostverko) paviršių nuvalyti ir užbetonuoti, kad uždengtų ankerinius varžtus su nuolydžiu į kraštus i≥2.5 proc.- 1,9m³; -pritvirtinti ir nudažyti įžeminimo juostą; -betono ir bokšto rėmo lietimosi siūles užhermetinti.

Nuotraukos prie techninio patikrinimo punkto Nr.





**Pastabos:**

Apšvietimo bokšto remontą ir padengimą antikorozine danga Rangovas atlieka savo gam. bazėje ( ne OL teritorijoje).  
El. dalies remontas, keitimas- Užsakovo.

**Techninį patikrinimą atliko:**

Inžinierius statybininkas

Laimonas Urbietis

(Vardas, pavardė, parašas, data)

**Suderinta:**

Statinių techninės priežiūros ir remonto  
vadovas

Algirdas Rimiškis

(Vardas, pavardė, parašas, data)