

Wymagania wobec ofert.

1. Próby muszą być przeprowadzone w tym samym dniu co demontaż i montaż zaworu na stanowisku (montaż i demontaż po stronie Zamawiającego).
Instalacja nie może być uruchomiona bez zaworu bezpieczeństwa.

Termin wykonania prac: luty/marzec 2026 roku, ukończenie całości zadania do 30.06.2026 roku.

Ceny powinny zawierać koszty transportu zaworów do wykonania prób i ponownego dostarczenia na instalację, oraz wszystkie koszty związane z regeneracją zaworów i wykonaniem nastaw . Koszty UDT po stronie wykonawcy.

2. Wymagany termin płatności minimum 30 dni. Dopuszczone fakturowanie częściowe: za prace wykonane w danym miesiącu.

Oferenci muszą przedstawić:

1. Deklarację pełnego wykonania zadania.
2. Certyfikat ISO : 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W przypadku braku konieczne wypełnienie ankiety BHP.
3. Pozwolenie na poruszanie się na terenie Terminali Paliw ORLEN S.A. w Płocku.
4. Wymagana wizja lokalna na obiekcie potwierdzona oświadczeniem.
5. Decyzję UDT do wykonywania konserwacji i prób zaworów bezpieczeństwa bezpośredniego działania.

Warunki wykonania zadania:

1. Próby są uzależnione od prac Terminala i będą wykonywane etapami.
2. Demontaż i montaż zaworów po stronie OCS.
3. Odbiór zaworów z warsztatu OCS na terenie Orlen S.A.