Išardyti flanšinius sujungimus 12" class-2vnt. išimti filtrą, išplauti ir surinkti atgal.

SP-401-=930-00FU

BENDROS PASTABOS/GENERAL NOTES

I COMPRESSORS IK401A/B TRIP LOGIC

IA COMPRESSOR IK401A TRIP LOGIC

IB COMPRESSOR IK401B TRIP LOGIC

Laida: 0 Laidos data: 2023-02-23

Laidos išleidimo priežastis:
Schemos peržiūra

Santane Limited

Parenge	Patikrino	Patvirtino	Data
VP	DK	RD	19-12-2020

AB "ORLEN Lietuva"

Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
Įrenginio virš.		
Tikrino	R. Šerėnas	

Įrenginys Nr. 3
Fakelų Ūkis

Vamzdynų ir prietaisų schema / P&ID
Separator SP-401

Lapas	1	Lapų	1	Laida	0

FU-22

Elemento Nr./Item No.	SP-401-=930-00FU		Elemento Nr./Item No.			Elemento Nr./Item No.			Elemento Nr./Item No.		
Paskirtis/Service	Vessel		Paskirtis/Service			Paskirtis/Service			Paskirtis/Service		
Terpė / Medium	AVD+MEA/Hydrocarbon gas+MEA,										
Darbiniai parametrai / Operational parameters	5,00 barg at 45,0 °C										
Projektiniai parametrai / Design parameters	8,00 barg at 80,0 °C										
Bandomasis slėgis / Test pressure	15,50 barg at 80 °C										
Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D=2120,0 mm, L=11074,0 mm, H=5756,0 mm										
Tūris / Volume	37,07 m^3										
Apšildymo tipas / Heat Tracing	Nėra/None										
Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection										