



BENDROS PASTABOS/GENERAL NOTES			

Elemento Nr./Item No.	T-1=930-00FU	T-1=930-00FU	Elemento Nr./Item No.	T-2=930-00FU	T-2=930-00FU	Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.
Paskirtis/Service	Vessel	Coil	Paskirtis/Service	Vessel	Coil	Paskirtis/Service		Paskirtis/Service
Terpė / Medium	AVD/Hydrocarbon gas,	Hot Water	Terpė / Medium	AVD/Hydrocarbon gas,	Hot Water			
Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,05 barg at 50,0 °C	6 barg at 110 °C	Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,05 barg at 50,0 °C	6 barg at 110 °C			
Projekciniai parametrai / Design parameters	3,50 barg at 200,0 °C	16 barg at 200 °C	Projekciniai parametrai / Design parameters	3,50 barg at 200,0 °C	16 barg at 200 °C			
Bandomasis slėgis / Test pressure	5,80 barg	24 barg	Bandomasis slėgis / Test pressure	5,80 barg	24 barg			
Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D=3000,0 mm, L=14652,0 mm, H=3440,0 mm	L=7000 mm, F= 14,4 m2	Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D=3000,0 mm, L=14652,0 mm, H=3440,0 mm	L=7000 mm, F= 14,4 m2			
Tūris / Volume	100,00 m³3	-	Tūris / Volume	100,00 m³3	-			
Apšildymo tipas / Heat Tracing	Vandeninis/Water	-	Apšildymo tipas / Heat Tracing	Vandeninis/Water	-			
Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection	Heat Conservation	Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection	Heat Conservation			