



BENDROS PASTABOS/GENERAL NOTES			
Laida: 0		Laidos data: 2023-02-23	
Laidos išleidimo priežastis:			
Schemos peržiūra			
Santane Limited			
Parengė	Patikrino	Patvirtino	Data
VP	DK	RD	19-12-2020
AB "ORLEN Lietuva"			
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	
Įrenginio virš.			
Tikrinio	R. Šerėnas		
Įrenginys Nr. 3			
Fakelių Ūkis			
Vamzdinių ir prietaisų schema / P&ID			
Vessels T-21, T-22			
Lapas	1	Lapų	1
Laida	0		
FU-15			

Elemento Nr./Item No.	T-21=930-00FU	T-21=930-00FU	Elemento Nr./Item No.	T-22=930-00FU	T-22=930-00FU	Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.	
Paskirtis/Service	Vessel	Coil	Paskirtis/Service	Vessel	Coil	Paskirtis/Service		Paskirtis/Service	
Terpė / Medium	AVD/Hydrocarbon gas, Angliavandenilių kondensatas	Hot Water	Terpė / Medium	AVD/Hydrocarbon gas, Angliavandenilių kondensatas	Hot Water				
Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,04 barg at 50,0 °C	6 barg at 110 °C	Darbiniai parametrai / Operational parameters	0,04 barg at 50,0 °C	6 barg at 110 °C				
Projekciniai parametrai / Design parameters	3,40 barg at 200,0 °C	16 barg at 200 °C	Projekciniai parametrai / Design parameters	3,40 barg at 200,0 °C	16 barg at 200 °C				
Bandomasis slėgis / Test pressure	7,00 barg	24 barg	Bandomasis slėgis / Test pressure	7,00 barg	24 barg				
Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D=3000,0 mm, L=15220,0 mm, H=3634,0 mm	L=4000 mm, F= 8,6 m2	Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D=3000,0 mm, L=15220,0 mm, H=3634,0 mm	L=4000 mm, F= 8,6 m2				
Tūris / Volume	100,00 m³3	-	Tūris / Volume	100,00 m³3	-				
Apšildymo tipas / Heat Tracing	Vandeninis/Water	-	Apšildymo tipas / Heat Tracing	Vandeninis/Water	-				
Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection	Heat Conservation	Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection	Heat Conservation				