



BENDROS PASTABOS/GENERAL NOTES

Laida: 0

Laidos data: 2023-02-23

Laidos išleidimo priežastis:

Schemas peržiūra

Santane Limited

Parengė	Patikrino	Patvirtino	Data
VP	DK	RD	19-12-2020

AB "ORLEN Lietuva"

Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
Įrenginio virš.		
Tikrino	R. Šerėnas	

Įrenginys Nr. 3

Fakelių ūkis

Vamzdinių ir prietaisų schema / P&ID

Water Seal HU-7

Lapas	1	Lapų	1	Laida	0
-------	---	------	---	-------	---

FU-20

Elemento Nr./Item No.	HU-7=930-00FU	Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.		Elemento Nr./Item No.	
Paskirtis/Service	Water Seal	Paskirtis/Service		Paskirtis/Service		Paskirtis/Service	
Terpė / Medium	Priegasisrnis vanduo/Fire water,						
Darbiniai parametrai / Operational parameters	470-630 mm at 20,0 °C						
Projekciniai parametrai / Design parameters	0,35 barg at 180,0 °C						
Bandomasis slėgis / Test pressure	0,75 barg						
Pagrindiniai dydžiai / Main measurements	D= 2200,0 mm, H=6450,0 mm						
Tūris / Volume	5,6 m³3						
Apšildymo tipas / Heat Tracing	Vandeninis/Water						
Izoliacijos paskirtis / Insulation purpose	Nuo užšalimo/Freeze protection						