


PASTABOS: 1. Planą, bendrą vaizdą, vamzdynų eksploikaciją, bendras pastabas žiūrėti br.OLP02766-TDP-TV-43010-001.
2. Kampuočius (poz.27) privirinti prie atraminės konstrukcijos iš abiejų atramos pusių, paliekant tarp jos ir kampuočio 2 mm tarpą
3. Naujos jungės palydovus pajungti prie esamo vamzdyno palydovo, užžiedinant.

0	2025-11-14	Statybai		
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
 PROJEKTŲ INŽINIERIŲ GRUPE		OLP02766		430-10. Įrenginys Nr. 1, papildoma dyzelino jungė praplovimui į visbrekinąją
Atest.Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
39050	PV	D.Virkutis		430-10.Mazuto perdirbimo kombinuotas įrenginys
32158	PDV Vyr.inž.proj.	R.Mockuvienė A.Tiškienė		Izometrija, medžiagų žiniaraštis, pastabos
			Mastelis	Lapas 1 Lapų 1 Laida 0
OLP02766-TDP-TV-43010-002				