

Šaltinis

Kirtiklis, Automatinis jungiklis; tipas; nominali srovė, A;

Kabelio tipas ir skerspjūvis, mm<sup>2</sup> linijos ilgis, m

Elektros imtuvo žymėjimas

Numeris plane

Kab ilgis, m

Kab. skersp. mm<sup>2</sup>

Nominali galia, kW

Srovė In, A

Tr. jung. srovė, kA

tamp. nuost. %

Imtuvo pav. ir numeris pag. tech. schema

17JR453

1

2

3

IR-1

Rez.

Rez.

Rez.

Rez.

Rez.

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

400/230V, PE, N

300/5

QS-1  
NSX400NA  
400A  
C403400S

150mm<sup>2</sup>

XT1:1÷3

H07 VV4-U (4x185)  
53J1-1-17JR453  
L-90m

Š53-04  
n.101

QF-2  
NSX100B

TM50D  
Ir-35÷50  
Ir-40A  
Ii=500A  
C10B3TM050

6mm<sup>2</sup>

XT2:1÷3

H07 VV-U (5x6)  
53J1-1-NMŠ1-1  
L-35m

BS-NMŠ-1  
Darbinis  
maitinimas  
0.4kV

QF-3  
NSX160B

TM160D  
Ir-87÷125  
Ir-87A  
Ii=1250A  
C16B3TM125

25mm<sup>2</sup>

XT2:4÷6

H07 VV-U (3x25)  
53J1-1-NMŠ2-2  
L-35m

BS-NMŠ-2  
Rezervinis  
maitinimas  
0.23kV

QF-4  
NSX100B

TM80D  
Ir-56÷80  
Ir-80A  
Ii=640A  
C10B3TM080

25mm<sup>2</sup>

XT2:7÷9

IR-1

Tipas:  
1,2.  
(B+C)

IR-1

QF-5  
NSX100B

TM80D  
Ir-56÷80  
Ir-80A  
Ii=640A  
C10B3TM080

25mm<sup>2</sup>

XT2:10÷12

Rez.

QF-6  
NSX100B

TM63D  
Ir-44÷63  
Ir-63A  
Ii=500A  
C10B3TM063

16mm<sup>2</sup>

XT2:13÷15

Rez.

QF-7  
NSX100B

TM50D  
Ir-35÷50  
Ir-50A  
Ii=500A  
C10B3TM050

16mm<sup>2</sup>

XT2:16÷18

Rez.

QF-8  
NSX100B

TM32D  
Ir-22÷32  
Ir-32A  
Ii=400A  
C10B3TM032

6mm<sup>2</sup>

XT3:1÷3

Rez.

QF-9  
NSX100B

TM25D  
Ir-17÷25  
Ir-25A  
Ii=300A  
C10B3TM025

4mm<sup>2</sup>

XT3:4÷6

Rez.

QF-10  
NSX100B

TM25D  
Ir-17÷25  
Ir-25A  
Ii=300A  
C10B3TM025

4mm<sup>2</sup>

XT3:7÷9

Rez.

SF-11  
NSX100B

TM16D  
Ir-11÷16  
Ir-16A  
Ii=190A  
C10B3TM016

2.5mm<sup>2</sup>

XT3:10÷12

Voltmetras

2.5mm<sup>2</sup>

XT3:13÷18

A

Ampermetrai

17JR453 I	BS-NMŠ-1 I-1	BS-NMŠ-2 I-2	IR-1									
90	35	35										
185,0	6,0	25,0										
221,4	20,0	20,0										
320.00	28.90	83.33										
9.88	1.54	2.73										
0.96	1.04	1.81										
Š53-04 n.101	BS-NMŠ-1 darbinis maitinimas 0.4kV	BS-NMŠ-2 rezervinis maitinimas 0.23kV	Viršįtampio ribotuvas									

SUDERINTA

Elektros ir automatikos skyrius

Techninės kontrolės ir analizės grupė

Atestato Nr.

33444

PDV

Inž.

Etapas

TDP

ORLEN  
SERVICE  
LIETUVA

UAB "ORLEN Service Lietuva"  
Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r.  
Tel.: (8-443) 92826  
Faks.: (8-443) 92701

G.Martinaitis

G.Tupikas

AB "ORLEN LIETUVA"

Užsakovo Nr. OLP02829

875-50 ŠILUMINĖS ELKTRINĖS BENDRASTOTINIŲ ĮRENGINIŲ  
AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SITEMOS ATNAUJINIMAS

875-00 Šiluminė elektrinė

17JR453  
Skaičiuojamoji vienlinijinė schema

MastelisLapas1Lapų1Laida0

OLP02829-272572/701-875-00-TDP-E-SV01

0

2026.02

Vykdymui

Laida

Data

Keitimų pavadinimas (priežastis)