Šaltinis	Š31-04 n.31	Š53-04 n.101
Kirtiklis, Automatinis jungiklis; tipas; nominali srovė, A;	NSX400F MicroLogic 2.3 Io-160÷400A Io-320A Ir-0.9÷1*Io Ir-Io*1=320A Isd=1.5÷10*Ir Isd-Ir*7=2240A Ii=4800A C40F32D400 ~~160A~~	NSX400F MicroLogic 2.3 Io-160÷400A Io-320A Ir-0.9÷1*Io Ir-Io*1=320A Isd=1.5÷10*Ir Isd-Ir*7=2240A Ii=4800A C40F32D400 ~~400A~~
Kabelio tipas ir skerspjūvis, mm² linijos ilgis, m	H07 VVZ4-U (4x185) 31J1-1-19JR431 L-175m AASv 3x70/15 AVVG 3x50+1x16/70	H07 VVZ4-U (4x185) 53J1-1-17JR453 L-90m AASv 3x70/50 AASv 3x120/80
Elektros imtuvo žymėjimas	19JR431	17JR453
Numeris plane	19JR431	17JR453
Kab ilgis, m	175	90
Kab. skersp. mm²	185,0	185,0
Nominali galia, kW	221	221
Srovė In, A	320.00	320.00
Tr. jung. srovė, kA	6.20	9.88
Įtamp. nuost. %	1.87	0.96
Imtuvo pav. ir numeris pag. tech. schemą	19JR431	17JR453

SUDERINTA
Elektros ir automatikos skyrius
Techninės kontrolės ir analizės grupė

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
0	2026.02	Vykdymui

Atestato Nr.	ORLEN SERVICE LIETUVA UAB "ORLEN Service Lietuva" Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r. Tel.: (8~443) 92826 Faks.: (8~443) 92701				875-50 ŠILUMINĖS ELKTRINĖS BENDRASTOTINIŲ ĮRENGINIŲ AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SITEMOS ATNAUJUINIMAS
33444	PDV	K.Martinaitis		2026.02	875-00 Šiluminė elektrinė
	Inž.	G.Tupikas		2026.02	Š53-04 n.101, Š-31-04 n31, Skaičiuojamoji vienlinijinė schema
Etapas	AB "ORLEN LIETUVA"				Mastelis | Lapas 1 | Lapų 1 | Laida 0
TDP	Užsakovo Nr. OLP02829				OLP02829-272572/701-875-00-TDP-E -SV05