

**Nazwa postępowania:**

Wymiana 2 szt. UPS zabezpieczających pracę szaf automatyki na TP94 Świnoujście

**Zakres prac:**

1. Wykonanie projektu wg standardów WTBiA i WTBiE oraz obowiązujących norm i przepisów.
2. Doposażenie instalacji w zewnętrzny BYPASS
3. Dobranie mocy UPS wyposażonego w kartę komunikacyjną SMMP
4. Zakup i montaż urządzeń zgodnie z projektem.

**Wymagania wobec oferty:**

1. Udział własny w wizji lokalnej.
2. Opracowanie projektu w tym: Dobór UPSa i baterii, Bypassu. Dobór kabli i zabezpieczeń. Wentylacji.
3. Wymagany jest Producent dla urządzeń dla:
  - Baterii akumulatorów to: Enersys, Hoppecke batteries, Yuasa, TAB Batteries/PBI POLDHAM,
  - Koryta i drabiny kablowe: BAKS, EL-PUK, OBO Bettermann, UNEX,
  - Zasilacze UPS: Medcom, Gutor, GE General Electric, Schneider Electric
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

**Termin realizacji:** 31.07.2026

**Adres dostawy:**

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.  
ul. Bunkrowa 5, 72-602 Świnoujście

**Oczekiwana gwarancja:** 12 miesięcy .

**Warunki ogólne:**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej opisowo graficznej.
2. Spełnienie wymogów ujętych standardach WTBiA i WTBiE oraz obowiązujących norm i przepisów.
3. Dobranie mocy UPS wyposażonego w kartę komunikacyjną SMMP

**Osoby kontaktowe w sprawie ustalenia terminu dostawy oraz do sprawach technicznych:**

P. Ryszard Cyba, tel. 693 915 101 , e-mail: [Ryszard.Cyba@orlencs.pl](mailto:Ryszard.Cyba@orlencs.pl)

P. Marcin Gajdowski tel. 663 631 053 , e-mail: [Marcin.Gajdowski@orlencs.pl](mailto:Marcin.Gajdowski@orlencs.pl)

P. Piotr Raróg, tel. 665 551 174 , e-mail: [Piotr.Rarog@orlencs.pl](mailto:Piotr.Rarog@orlencs.pl)