


PASTABOS: 1.Pažymėtos komutacinių aparatų būsenos (įjungta, išjungta) atitinka vyriausiojo elektros ir automatikos inžinieriaus potvarkį "Dėl naftos produktų perdirbimo gamyklos normalios elektros energijos tiekimo schemos".

4	2024-07	Schemos patikslinimas
3	2022-04	Schemos patikslinimas
2	2018-05	Schemos patikslinimas
1	2012.11	Schemos patikslinimas
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Reg. Nr. 24-122

Atest.Nr.	<div><b>ORLEN Lietuva</b></div>				Obj. 430-10, KT-1/1		
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	TPP-63 KTP-2 Operatyvinė elektrinė schema	Laida	
	Tvirtino	A. Jokšas				4	
	Suderino	A. Prialgauskis					
	Tikrino	V.Tarasov					
	Braižė	D. Narmontas					
	Vykdytojas: AB "ORLEN Lietuva"				166451720-E-1590-VS	Lapas 1	Lapų 1