


Reg. Nr.24-121

PASTABOS: 1.Pažymėtos komutacinių aparatų būsenos (įjungta, išjungta) atitinka vyriausiojo elektros ir automatikos inžinieriaus potvarkį "Dėl naftos produktų perdirbimo gamyklos normalios elektros energijos tiekimo schemas".

4	2024-07	Schemos patikslinimas
3	2022-04	Schemos patikslinimas
2	2018-05	Schemos patikslinimas
1	2012.11	Schemos patikslinimas
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atest.Nr.	<div></div>				Obj. 430-10, KT-1/1		
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	TPP-63 KTP-1 Operatyvinė elektrinė schema	Laida	
	Tvirtino	A. Jokšas				4	
	Suderino	A. Prialgauskis					
	Tikrino	V. Tarasov					
	Braižė	D. Narmontas					
	Vykdytojas: AB ORLEN Lietuva				166451720-E-1964-VS	Lapas	Lapų
						1	1