
 ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS B
	NAZWA ELEMENTU Oprawy oświetleniowe w zadaszeniu		NR KATALOGOWY MW 9
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.		DATA 19.01.2022

OPIS:

1. Oprawa zewnętrzna typu „downlight” okrągła, wpuszczana w podsufitkę zadaszenia nad wejściem do pawilonu.
2. Średnica zewnętrzna oprawy ok.200-250mm
3. Źródło światła LED 220-240V/50Hz:
 Sugerowana Moc ok. 18W
 Strumień świetlny > 1200 lm
 Wskaźnik oddawania barw CRI >80
 Barwa światła 4000 K
 Oprawa odporna na wilgoć i zapylenie – klasa szczelności IP44
 sprawność elektryczna > 90%.
 Skuteczność świetlna > 90 lm/W
 Kąt świecenia około 30°
 Kolor czarny/grafitowy zbliżony do kolorystyki podsufitki zadaszenia.
 Rozmieszczenie opraw zgodnie z projektem budowlanym.



Rysunek poglądowy.

LOKALIZACJA: w podsufitce zadaszenia nad wejściem do pawilonu

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Znak B dla opraw
2. Karta katalogowa oprawy
3. Pomiary natężenia oświetlenia

ATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej MW9

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	15.06.2015	Utworzenie karty	K. Dołkowski
B	19.01.2022	Aktualizacja – oprawa i źródło światła	K. Dołkowski