

Układ TN-C

Adamowo [S7-00809]

transformator 63kVA

obwód 03

WT-1/gG63A, $I_w=308,7A$

P/22/090542 (dz. 5/1), P=10,0kW
dz. 6
 $I_{zw}=423,963A > I_w=308,7A$
 $\Delta U=4,75\% < 10,00\%$

Zakres do realizacji : Budowa Linii kablowej 108 m
ZK dla działki 5/1 bez wyposażenia

Zakres zrealizowany odrębnym
zleceniem

mgr inż. Paweł Kowalczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. LOD/1927/POOE/12

Inwestor:	Energia Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdańsk		
Jednostka projektowa:	K2Z Zbigniew Zalega, ul. Stępińska 53/19, 00 - 739 Warszawa		
Nazwa:	Schemat zasilania		
Temat:	Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w msc. Adamowo gm. Nowe Miasto		
Adres:	142008_5 Nowe Miasto, Adamowo 0001		
Umowa:	PJ03404/22	Nr OBI:	OBI/77/2201230
Nr WP/WBS:	P/22/021261 (dz. 5/1), B/22/021323		
Nr rys.:	E-02	Skala:	Data: 11.2023
Projektant:	Paweł Kowalczyk		
Nr uprawnień:	LOD/1927/POOE/12		