



Zwiększenie mocy z przebudową przyłącza napowietrznego 1-faz. na 3-faz.

Stacja: S6-00043 Borzymy I, transformator 100 kVA

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: 4xAL35mm²- 150m

Zakres prac:

- wymienić ist. przyłącze napowietrzne na AsXS_n (NFA2X) 4x25 mm² – trasa od słupa do budynku ok. 20 m

Uwaga: budowa/dostosowanie szafki pomiarowej oraz przygotowanie konstrukcji wsporczej po stronie Klienta.

WP: P/26/021192 - 12,5 kW, Przyłącze do: Olszewo-Borzymy, gmina Stupsk, Nr działki: 57/2

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

Opłata przyłączeniowa uzależniona od kosztów rzeczywistych.