



Sutartiniai žymėjimai:

- - Korpuso sienelės storio matavimo vieta ne matomoje pusėje;
- - Korpuso sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- - Korpuso sienelės storio matavimo vieta iš vidinės pusės pusėje;
- - Atvamzdžio sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- - Pozicija pagal specifikaciją;
- - Pozicijos numeris pagal formuliarą;
- - Atvamzdžio matuojamas keturiuose taškuose kas 90°;
- - Registracijos riba;

| Poz.Nr. | Matmuo | Pieno markė | Brokavimo storis |
|---------|-----------|--------------|------------------|
| 6 | Ø 89x8 0 | Plenas 20 | 2.5 mm |
| 13 | Ø 480x8 | Plenas 3nc.5 | 4.0 mm |
| 14 | Ø 530x8 | Plenas 3nc.5 | 4.0 mm |
| 20 | Ø 1854x10 | Plenas 3nc.5 | 5.0 mm |

Viso matuojamų taškų schemoje – 66 vnt.

| | | |
|---------|--------------|----------------|
| Braiže | R.Skarulis | 24-07-22 |
| Vadovas | K.Ševeliovas | |
| Pak. | Lapas | Dokumentas Nr. |
| | | Parašas |
| | | Data |