



Ж(1:5)



Н(1:4)



А(1:1)



Б(1:1)



В(1:2)



Г(1:2)



Д(1:2)



Е(1:1) 10 мест



И(1:2) 3 места



К(1:2)



Л(1:2) 2 места



М(1:2)



1. *Размеры для справок.
2. Сварной шов №1 по выносному элементу Б. Сварка автоматическая под слоем флюса, наплавленный металл проволоки Св-08А(ГА) ГОСТ 2246-70.
   Нетиповые сварные швы по ГОСТ 14771-76 и выносным элементам, наплавленный металл проволоки Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. Контроль сварных швов
   – визуальный и измерительный;
   – на плотность керосином; гидроиспытание - швы №2,3,4,5,6
4. Люлы поз. 6, 7 и 8 на время транспортировки зафиксировать.
5. Стакан поз. 10 подрезать и приварить по месту.
6. Маркировать обозначение изделия.
7. Нетиповые ТТ по СТО ЦКТИ 10.018-2009.
8. Давление гидроиспытания 0,6 МПа (6 кгс/см²)

				АК.17.00.03000.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Коптел			Камера газовая выходная	Лит.	Масса	Масш.
Пров.		Бажин					1627	1:10
Гл.конструктор		Линев						
Гл.констр.		Ядыкина			Сборочный чертеж	Лист	Листов	
Н.контр.		Ядыкина						
Утв.		Гликина				ОАО «ЗКО»		

Копировал

Формат А1