



## Sutartiniai žymėjimai:

- Korpuso sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- Atvaramžio sienelės storio matavimo vieta ne matomoje pusėje;
- Atvaramžio sienelės storio matavimo vieta matomoje pusėje;
- Pozicija pagal specifikaciją;
- Pozicijos numeris pagal formulę:
- Atvaramžis matuojamas keturiuose taškuose kas 90°;
- Ultragarsinės kontrolės atlikimo vieta;
- Kietumo matavimo vieta iš išorinės pusės;
- Registracijos riba;

## Viso matuojamų taškų schemoje – 140 vnt.

Poz.Nr.	Matmuo	Pieno markė	Brokavimo storis
1	Ø 28x3.0	Plenas 20	2.0 mm
2	Ø 32x5.0	Plenas 20	2.0 mm
3	Ø 57x3.5	Plenas 20	2.0 mm
4	Ø 57x5.0	Plenas 20	2.0 mm
5	Ø 45x3.0	12X18H10T	2.0 mm
6	Ø 89x8.0	Plenas 20	2.5 mm
7	Ø 109x8	Plenas 20	2.5 mm
8	Ø 159x7.0	Plenas 20	3.0 mm
9	Ø 159x11	Plenas 20	3.0 mm
10	Ø 219x9	Plenas 20	4.0 mm
11	Ø 219x25	Plenas 15F C	5.0 mm
12	Ø 426x24	Plenas 20	5.0 mm
13	Ø 480x8	Plenas 3nc.5	4.0 mm
14	Ø 530x8	Plenas 3nc.5	4.0 mm
15	Ø 636x10	Pl. S355J2G3	4.0 mm
16	Ø 1226x13	Plenas 20K-18	8.0 mm
17	Ø 1232x16	Plenas 20K-18	10 mm
18	Ø 1450x25	Pl. S355J2G3	10 mm
19	Ø 1560x13	Plenas 20K-18	8.0 mm
20	Ø 1854x10	Plenas 3nc.5	5.0 mm
21	Ø 2420x10	Pl. S355J2G3	5.0 mm
24	Ø 377x8	Pl. S355J2G3	4.0 mm

Vaizdas B  
Nr. 7276

Vaizdas A  
Nr. 4369

Vaizdas B  
Nr. 9235

Vaizdas A  
Nr. 7274

Pak. Lapas	Dokumentas Nr.	Parašas	Data
Braižė	R. Skarulis		23.04.17
Vadovas	K. Ševeliovas		
Tvirtino			

GP-3, Sieros Nr.2, IV-ojo bloko katilo-utilizatoriaus 20KU-2 seperacinio, pakaitinimo būgnų ir degimo, tarpinės, išėjimo kamerų principinė schema.

Medžiaga-anglis plienas

ORLEN Lietuva

Lapas 1 Lapų 8

Raidė Masė Mastelis