



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego PKN/2/002052/26
Specyfikacja techniczna

- I. **Przedmiot zapytania ofertowego:** Klimatyzator do zabudowy naściennej szaf sterowniczych – 2 szt.
- II. **Parametry wymagane**
1. Klimatyzator SK 3305.500 Rittal
 2. klimatyzator do zabudowy naściennej szaf sterowniczych
 3. Typ - SK3305.500;
 4. moc chłodnicza - 1,6kW (L35L35);
 5. napięcie zasilania - 230VAC 50Hz;
 6. wymiary - 950*400*260mm;
 7. zakres temp pracy - 10..55stC;
 8. czynnik chłodniczy - R134A.
- III. **W cenę oferty wliczone:** dostawa i rozładunek.
- IV. **Montaż:** po stronie Zamawiającego.
- V. **Adres dostawy:**
ORLEN S.A.
ul. Chemików 5
09-411 Płock
Magazyn MG-25
- VI. **Gwarancja:** minimum 24 miesiące
- VII. **Pozostałe wymagania:**
1. Koszt dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.
 2. Do oferty należy załączyć:
 - dokumentację techniczno-ruchową,
 - instrukcje użytkowania i kartę gwarancyjną.
- VIII. **Termin realizacji:** do 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.