

NR POLA /odpływu/		501	502	503	504	505		506	507	508	509	510	511
ODBIORNIK	Tablica sterownicza wentylacji i klimatyzasji: Sterowanie wentylacji / Sterowanie klimatyzacji	Centrala wentylacyjna	Agregat do centrali	kurtyna powietrzna	Went. kanałowy magazyn pom. 13	Went. kanałowy magazyn pom. 14	Went. kanałowe sanitariatów zasilane z obwodów ośw. pomieszczeń	klimatyzator kanałowy jedn. zewnętrzna sala spreday	klimatyzator kanałowy jedn. zewnętrzna sala spreday	klimatyzator kanałowy jedn. zewnętrzna sala spreday	klimatyzator ścienny jedn. zewnętrzna zaplecze	klimatyzator ścienny jedn. zewnętrzna zaplecze	klimatyzator ścienny jedn. zewnętrzna zaplecze
moc zainst. Pi [kW]		0,55	1,0	0,38	0,03	0,03	4x0,03	2,3	2,3	2,3	1,3	1,3	1,3
TYP KABLA, PRZEWODU [mm2]	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5

NAPIĘCIE ZASILANIA	400/230 V
UKŁAD PRACY INSTALACJI	TN-S
ŚRODEK OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (ochrona dodatkowa)	SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NOVA PROJEKT Tomasz Korek
40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11,
T: (032)2094995; E: biuro@nova-projekt.pl
www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji:

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą naddystrybutorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Czerwionka-Leszczyny, ul. Jesionka
dz. nr: 400/14, 412/13, 250/13
jednostka ewidencyjna: 241201_4- Obręb 0003 DEBIEŃSKO

rysunek:	**SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG - CZĘŚĆ 5 - wentylacja i klimatyzacja**		
branża: Instalacje elektryczne		faza: Projekt techniczny	
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Krzysztof Nowak	136/82	
sprawdzający:	mgr inż. Michał Żarnotal	2013/07	
opracował:			
skala:	data: 11.2025	nr rys.:	**IE-07**