



Zwiększenie mocy z przebudową przyłącza napowietrznego 1-faz. na 3-faz.

Stacja: T760761 Ruszkowo I, transformator 250 kVA

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: 4xAL50mm² – ok. 80m

Zakres prac:

- wymienić ist. przyłączy napowietrzne na AsXS n (NFA2X) 4x25 mm² – trasa od słupa do budynku ok. 15 m

Uwaga: budowa/dostosowanie szafki pomiarowej oraz przygotowanie konstrukcji wsporczej po stronie Klienta.

WP: P/26/028833- 12,5 kW, Przyłączy do: Ruszkowo, gmina Działdowo, Nr działki: 283

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

Opłata przyłączeniowa uzależniona od kosztów rzeczywistych.