

Numer R/26/024182

Miejscowość Drawsko Pomorskie Data 06-04-2026

**WARUNKI PRZEBUDOWY**


(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: kolizja z budową budynku mieszkalnego - jednorodzinnego  
Adres (Nr działki): Czaplinek, ul. Kolejowa gm. Czaplinek, działka numer Czaplinek-3/8
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:  
Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [0207-03/18] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
nie dotyczy
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
nie dotyczy
  - 3.3. Urządzenia nn:  
Kolidujący odcinek obwodu napowietrznego pomiędzy słupami nr 16/P-10 i nr 17/P-10 przebudować na linię kablową o przekroju YAKXs 4x70mm<sup>2</sup>. Dokonać wymiany słupów na słupy wirowane wirowane typu E-10,5. Szczegóły prac uzgodnić na etapie projektu/wykonawstwa w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pomorskim.
  - 3.4. Demontaże:  
Zdemontować kolidujący odcinek linii napowietrznej Al-50 mm<sup>2</sup>.
4. Inne ustalenia:
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:  
Opracować projekt budowlany - wykonawczy przebudowy linii napowietrznej (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania). Pozyskać wymagane uzgodnienia z właścicielami gruntu zgodnie z "Procedurą nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych". Projekt uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pom. Szczegółowy zakres prac, lokalizację i typ słupów, przekrój kabla oraz pozostałe szczegóły uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pomorskim.
  - 4.2. Inne wymagania:  
brak
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.

Dyrektor  
Rejonu Dystrybucji  
w Drawsku Pomorskim  
  
Zbigniew Brzezina

Bachanek Zbigniew

OPRACOWAŁ  
tel. 2764 2715

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim  
ul. Starogrodzka 34, 78-500 Drawsko Pomorskie

Bachanek

