

	ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW	STRONA 1/2
		NAZWA ELEMENTU Sterownik dystrybutorów	NR KATALOGOWY TP/14

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS:

- Sterownik do współpracy z dystrybutorami paliwowymi i LPG, zgodny z obowiązującą normą na dostawę automatyki.
- Współpraca z systemem kontrolno-pomiarowym zbiorników oraz systemem kasowym stacji.
- Modem wewnętrzny.
- Oprogramowani do autokalibracji.
- Offset sterowników wykonuje pracownik serwisu lub pracownik producenta, offset należy wykonać w oparciu o protokół producenta lub po wykonaniu pomiarów po załaniu instalacji paliwowej. Zaleca się raz w roku wykonanie pomiarów i ewentualne skorygowanie wielkości offsetu.

LOKALIZACJA: szafa sterownicza na zapleczu stacji (budynek 40,80,120).

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Znak bezpieczeństwa B na wszystkie elementy
2. Pomiary elektryczne,
3. Karta gwarancyjna.
4. Dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim dostarczona przez producenta
5. Instrukcja eksploatacji w języku polskim
6. Protokół odbioru
7. Potwierdzenie szkolenia załogi

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]