

- 1) Nazwa i adres dokumentacji do uzgodnienia: Uzgodnienie dokumentacji projektowej siła Projekt budowy powiązania linii SM GPZ Świerkocin-Różana z linią SM GPZ Świerkocin-Lipowa 1 ZK przy ul. Daliowej i Chryzantemowej w Grudziądzu.
- 2) Dotyczy tylko robót na nN:
- Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
  - Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
    - dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input type="checkbox"/>
b) agregat zapewnia:	ENERGA <input type="checkbox"/>
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
- I. Dotyczy robót na SM, bądź SM i nN:
- Dopuszczenie do prac na sieciach SM realizuje:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------
  - Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
 

TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
---	------------------------------
  - Agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA <input checked="" type="checkbox"/>	ENERGA <input type="checkbox"/>
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc ..... 63 kVA	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc ..... 160 kVA	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
- ilość ..... moc .....	- ilość ..... moc .....
  - Maksymalny czas wyłączeń odbiorców \*:
 

- ilość wyłączeń: ..... 2 .....
- czas wyłączeń: ..... 2 x 8 h .....
  - Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na ..... 2 ..... dni roboczych.
  - Uwagi:
 

Agregaty 63 kVA na 66 kV na ST Kurpiowska

Agregaty 160 kVA na ST Kurpiowska

Sporządził  
Pracownik MZE:  
16.03.2026  
Grzegorz Łata

Zatwierdził:  
Kierownik MZE

\* Dotyczy złączy szczególnych, np. wyłączenia na stacji rozdzielnic

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X