



Stacja nr T760702 Rywoczyny, moc transformatora SN/nN: 63 kVA,

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: AsXS<sub>n</sub> 4x70mm<sup>2</sup>- 230m

Zakres prac:

- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłączy kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> - długość trasy ok. 35 m,
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt.

WP: P/26/017271– 16,5 kW, Rywoczyny, gmina Działdowo, Nr działki: 24/5,

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

