

ORLEN S.A.  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

## I. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożony w dniu 19.05.2025 r. oraz jego uzupełnieniu w dniu 03.06.2025 r., działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. określa następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dla stacji paliw wraz z myjnią zlokalizowanych przy al. Marsz. J. Piłsudskiego, dz. ew. nr 14, 15 obr. 03-08 w Markach.

### 1. Miejsce włączenia i parametry przyłącza wodociągowego:

- Istniejący przewód wodociągowy  $\Phi$  160 mm w ul. Słonecznej wykonany z rur PE.
- Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym przewiduje się jedno przyłącze wodociągowe.
- Przyłącze należy wykonać z rur PE100 SDR 11 PN16 (1,6MPa).
- W celu zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci wodociągowej, obiekty objęte odrębnymi przepisami (np. myjnia) należy wyposażyć w urządzenia zabezpieczające, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
- Spółka może zapewnić wymaganą ilość wody na:
  - cele bytowe w ilości 1,1 dm<sup>3</sup>/s,
  - cele przemysłowe w ilości 1,0 dm<sup>3</sup>/s,
  - cele zewn. gaszenia pożaru w ilości 10,0 dm<sup>3</sup>/s.
- Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej, zasilanej z sieci wodociągowej, z urządzeniami zasilającymi instalację wodociągową z innych źródeł wody.
- Parametry i wykonanie przyłącza zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/2024 Zarządu Spółki Wodociąg Marecki  
(Załącznik dostępny na stronie internetowej Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.: <https://www.wodociagmarecki.pl/wnioski-i-formularze-do-pobrania>).

## II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

### 1. Działania przed rozpoczęciem budowy przyłącza

- 1) Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić w 2 egzemplarzach plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej „planem sytuacyjnym” określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Ponadto na planie sytuacyjnym należy wskazać miejsce lokalizacji wodomierza głównego.
- 2) Wraz z planem sytuacyjnym należy dołączyć schemat instalacji wodociągowej na terenie obiektu z uwzględnieniem schematu myjni.
- 3) Należy uzyskać zezwolenie od Zarządcy drogi na lokalizację przyłącza w pasie drogowym.



- 4) Przed rozpoczęciem budowy przyłącza plan sytuacyjny należy przedstawić Spółce celem sprawdzenia, czy uwzględnia niniejsze warunki.
- 5) Stwierdzenie przez Spółkę, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza zgodnie z tym planem.

## **2. Działania związane z budową przyłącza**

- 1) Należy wystąpić do Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. o wydanie w formie dzienniczka budowy pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego.
- 2) O planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza, podmiot ubiegający się o przyłączenie zawiadamia Spółkę na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem robót.
- 3) Należy uzyskać zezwolenie od Zarządcy drogi na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym.
- 4) Po ułożeniu przyłącza na terenie działki prywatnej podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza Spółce odbiór częściowy przed zasypką.
- 5) Po odbiorze częściowym podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci zleca Spółce wykonanie włączenia do istniejącej sieci.
- 6) Odbiorom częściowym podlegają: wcinka do sieci, przejście przyłącza pod drogą, podejście do budynku, załamania trasy przyłącza i proste odcinki co 6,0 m.
- 7) Po wykonaniu przyłącza podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza przyłączy do odbioru technicznego. Odbiór techniczny jest potwierdzany protokołem odbioru.
- 8) Odbiór wykonanego przewodu wodociągowego będzie możliwy po wyrównaniu i uporządkowaniu terenu oraz wyregulowaniu włączów i skrzynek do zasuw na trasie przewodu.

## **3. Pozostałe informacje**

- 1) Po dokonaniu odbioru technicznego i zawarciu z Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. umowy o dostarczanie wody Spółka zainstaluje wodomierz główny.
- 2) Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
- 3) Nie pobiera się opłat za:
  - wydanie warunków przyłączenia do sieci,
  - uzgodnienie planu sytuacyjnego,
  - odbiór przyłącza wodociągowego przez Spółkę,
  - włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

Z upoważnienia Dyrektora Zarządu  
Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.

Magdalena Modrzejewska  
upr. bud. nr MAZ/0347/POOS/14