


Zbiornik LPG

V=20 m³

Dn=2000 mm, L=7220 mm

Masa=3820 kg



PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Radomski	St 0031/94	06.2025	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
alpi PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				
41-253 CZELADŹ UL. STAROPOGOŃSKA 21 TEL. (32) 793 53 95 TEL. 602 515 340 E-MAIL: biuro@alpi.net.pl http://www.alpi.net.pl				
INWESTOR				
OMEGA GROUP Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 71				
OBIEKT / ZAMIERZENIE BUDOWLANE			SKALA RYS.	1:50
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną			DATA SPORZĄDZENIA RYS.	06.2025
GLIWICE, ul. Sowińskiego				
TYTUŁ RYS.			NUMER RYS.	
Rzędne posadowienia zbiornika gazu płynnego LPG (wytyczne technologiczne do projektu konstrukcyjnego)			PT.TP2.03	