


OZNACZENIA



DYSTRYBUTORY

BEZPIECZNIK ANTYDETONACYJNY

ZAWÓR ODDECHOWY

KOMINEK WENTYLACYJNY

ZAMKNIĘCIE HYDRAULICZNE

ZAWÓR ZABEZPIEZAJĄCY PRZED PRZELANIEM

ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE

ARMATURA SPUSTOWA

POMPA ZANURZALNA

ZŁĄCZKA-PROSTA

ZŁĄCZKA-KOLANKO

ZŁĄCZKA-TRÓJNIK

ZŁĄCZKA-NAROŻNIK

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

RUROCIĄGI PRODUKTOWE

RUROCIĄGI OPARÓW

KIERUNEK PRZEPŁYWU

KIERUNEK SPADKU

RUROCIĄGI SSAWNE PALIW

R1A - RUROCIĄG TŁOCZNY PŁYNU AdBlue

Pb98-V - BENZYNA BEZOŁOWIOWA 98 VERA

Pb95 - BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95

ON-V - OLEJ NAPĘDOWY VERA

ON - OLEJ NAPĘDOWY

AdBlue - PŁYN AdBlue

RS - RURA SSAWNA

RT - RURA TŁOCZNA

RZ - RURA ZLEWOWA

RP - RURA POMIAROWA

RO - RURA ODWODNIENIA

KS - KRÓCIEC SONDY POMIAROWEJ

KO - KRÓCIEC OPARÓW

UWAGI

- SCHEMAT CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ, ARMATURY I MATERIAŁÓW
- SEKCJE DYSTRYBUTORÓW WYDAJĄCE ON I ON-V BEZ VRS
- NUMERY PODANE NA SCHEMACIE SĄ ZGODNE Z NUMERAMI PODANYMI NA PLANIE SYTUACYJNYM
- W PRZYPADKU, GDY OCHRONA ANTYKOROZYJNA KATODOWA ZBIORNIKÓW NIE JEST STOSOWANA, NIE STOSOWAĆ RÓWNIEŻ ZŁĄCZY IZOLUJĄCYCH NA RUROCIĄGACH

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Radomski	St 0031/94	06.2025	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN BUD.	DATA	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
alpi PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				 P.A.alpi
41-253 CZĘŁADŹ UL. STAROPOGOŃSKA 21 TEL. (32) 793 53 95 TEL. 602 515 340 E-MAIL: biuro@alpi.net.pl http://www.alpi.net.pl				
INWESTOR				
OMEGA GROUP Sp. z o.o. 44 - 100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 71				
OBIEKT / ZAMIERZENIE BUDOWLANE Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną. GLIWICE, ul. Sowińskiego			SKALA RYS.	-----
			DATA SPORZĄDZIŁA RYS.	06.2025
			NUMER RYS.	
TYTUŁ RYS. Technologia tankowania paliw SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			PT.TP1.02	