

# Zestawienie materiałów nn 0,4kV

1.	Kabel YAKXS 4x150	65	mb
2.	Bednarka FeZn 25x4	65	mb
3.	Rura osłonowa DVK fi 110 (wykop otwarty)	9	mb
4.	Przepusty SRS fi 110 (przecisk)	10	mb
5.	Folia niebieska	51	mb
6.	Złącze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1	kpl
7.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 125A 500V	3	szt
8.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gF 80A 500V	3	szt
9.	Wkładka bezpiecznikowa WT-00/gF 80A 500V	3	szt
10.	Wkładka bezpiecznikowa WT-1/gG 160A 500V	3	szt
11.	WTZ-2 400A	6	szt
12.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3/63A	3	szt
13.	Palczatka AK4 95-300 na kabel	5	szt
14.	Wkład uszczelniający do rur DVK/SRS	10	szt
15.	.	.	.
16.	.	.	.
17.	.	.	.
18.	.	.	.
19.	.	.	.
20.	.	.	.
21.	.	.	.
22.	.	.	.
23.	.	.	.
24.	.	.	.
25.	.	.	.
26.	.	.	.
27.	.	.	.
28.	.	.	.
29.	.	.	.
30.	.	.	.