



Stacja nr T761155 Działdowo Polna III, transformator 250 kVA,

Zakres prac:

- w pobliżu ist. złącza kablowego 0640281155115 zlokalizowanego przy dz. nr 3213 zabudować złącze kablowe rozgałęźne - 1 szt. (sugerowany typ: KRSN-00/3R-NH2/F)
- zasilanie zrealizować poprzez wycofanie ist. kabla i wprowadzenie do proj. złącza
- odbudować istniejące zasilanie
- od w/w proj. złącza kablowego należy wybudować linię kablową typu: YAKXS 4x120mm2- dł. ok 240m
- w/w proj. linię kablową należy wprowadzić do proj. złącza kablowego przy dz. nr 2128/10 (**opracowanie wg oddzielnych warunków: P/26/018723**)
- po trasie proj. linii kablowej należy zaprojektować złącza kablowo-pomiarowe- 3szt.
- ustalić nowy podział zasilania między obwodami
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP.

WBS: B/26/022174, Działdowo, gm. Działdowo,

