

Numer B/26/022174

Miejscowość Mława

Data 26-03-2026

WARUNKI PRZEBUDOWY

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Projektowana zabudowa wzdłuż trasy linii 0,4 kV
Adres (Nr działki): Działdowo, ul. -
gm. Działdowo
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Stacja SN/nN [SN] - Działdowo Polna III [T761155] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
bez zmian
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
- sprawdzić/dostosować wielkości zabezpieczeń w stacji na obwodzie po realizacji przyłączenia,
 - 3.3. Urządzenia nn:
- w pobliżu ist. złącza kablowego nr 0640281155115 zasilanego ze stacji transformatorowej nr T761155 zabudować złącze kablowe rozgałęźne
- od proj. złącza rozgałęźnego wybudować linię kablową min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm²,
- proj. linię kablową należy powiązać z proj. złączem (opracowanie wg oddzielnych warunków: P/26/018723)
- po trasie proj. linii kablowej zabudować złącza kablowo-pomiarowe,
- ustalić nowy podział zasilanie między obwodami
 - 3.4. Demontaże:
-
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
- projekty budowlano-wykonawcze przed wystąpieniem ze zgłoszeniem budowy lub o pozwolenie na budowę, podlegają sprawdzeniu przez Dział Dokumentacji Energetycznej w Mławie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia do układów rozliczeniowo-pomiarowych włącznie
 - 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.

Klimczak Tomasz
OPRACOWAŁ

Kierownik
Działu Przyłączeń
MławaZATWIERDZIŁ:  Dariusz Szydlik

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Mławie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mława