



**Załącznik nr 1**  
**do Zapytania ofertowego PKN/2/002160/26**  
**Specyfikacja techniczna**  
**Pozycja 1**

- I. **Przedmiot zapytania ofertowego:** Klimatyzator przysufitowy – 3 szt.
- II. **Parametry wymagane**
- Klimatyzator ABEG24KRTA/AOEG24KBTB + sterownik ścienny,
1. klimatyzator przysufitowy Fujitsu (jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, sterownik ścienny)
  2. wydajność chłodnicza (nominalna): 6,8 kW
  3. wydajność grzewcza (nominalna): 7,5 kW
  4. pobór mocy (chłodzenie/grzanie): 2,14 kW / 1,97 kW
  5. klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++/A+
  6. wyposażony w czynnik chłodniczy R32,
  7. zasilanie 230V, 50Hz
- III. **W cenę oferty wliczone:** dostawa i rozładunek.
- IV. **Montaż:** po stronie Zamawiającego.
- V. **Adres dostawy:**  
ORLEN S.A.  
ul. Chemików 5  
09-411 Płock  
Magazyn MG-50
- VI. **Gwarancja:** minimum 24 miesiące
- VII. **Pozostałe wymagania:**
1. Koszt dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.
  2. Do oferty należy załączyć:
    - dokumentację techniczną,
    - instrukcje użytkowania i kartę gwarancyjną.
- VIII. **Termin realizacji:** do 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.