



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego PKN/2/002160/26
Specyfikacja techniczna

Pozycja 2

I. **Przedmiot zapytania ofertowego:** Klimatyzator przenośny – przemysłowy – 1 szt.

II. **Parametry wymagane**

1. Moc klimatyzatora niezbędna do schłodzenia pomieszczenia: minimum 7,4 KW
2. Połączenie do prądu: 220-240V
3. Waga: maksymalnie do 100 kg
4. Zbiornik kondensatu
5. Czynnik chłodniczy: zastosowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
6. Musi być wyposażony w kółka jezdne i uchwyt transportowy
7. Poziom hałasu: max 65 [dB(A)]
8. Wtyczka sieciowa
9. Gwarancja: minimum 24 miesiące
10. Wyprowadzenia ciepłego powietrza na zewnątrz - w zestawie rura lub kanał wentylacyjny (minimum: L = 10 m)
11. Certyfikat CE
12. Brak akceptacji producentów z krajów trzecich
13. W cenę oferty wliczone: dostawa i rozładunek

III. **Adres dostawy:**

ORLEN S.A.
ul. Chemików 5
09-411 Płock
Wydział Produkcji Wody

IV. **Pozostałe wymagania:**

1. W cenę oferty wliczone: dostawa i rozładunek
2. Do oferty należy załączyć:
 - dokumentację techniczną,
 - instrukcje użytkowania i kartę gwarancyjną.

3. **Termin realizacji:** do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.